Judetul Vâlcea
Comuna Frâncesti
Nr.5802 din 31.05.2023

**A N U N Ț**

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria comunei Frâncesti, judetul Valcea aduce la cunostinta cetatenilor localitatii Frâncesti ca propune spre dezbatere publica textul urmatorului proiect de hotarare, dupa cum urmează:

- Proiect de hotarare privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul Comunei Francesti, judetul Vâlcea

Persoanele interesate pot transmite in scris propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectele de hotarari , pe adresa Comuna Frâncesti, satul Frâncesti, str, Principală, sau pe adresa de e-mail francestiprimaria@yahoo.com .

PRIMAR
DANIEL FLORIN PARASCHIV

## Anexa nr. 1 la proiect

# Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul comunei Francesti judeţul Vâlcea

### 1. DISPOZIŢII GENERALE

### 1.1. DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Art. 1. - (1) Prezentele norme şi dispoziţii stabilesc reguli, recomandări şi măsuri ce trebuie avute în vedere pentru apărarea împotriva incendiilor. Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul.

(2) Prezentele reglementări sunt aplicabile corespunzător pentru bunurile ce aparţin domeniului privat al comunei care, după caz, sunt date în administrare, sunt concesionate sau închiriate regiilor autonome, operatorilor economici sau instituţiilor publice.

Art. 2. - (1) Apărarea împotriva incendiilor, apărarea vieţii oamenilor, a bunurilor şi a mediului, constituie, conform legii, o problemă de interes public la care trebuie să participe autorităţile administraţiei publice, persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul comunei, precum şi celelalte persoane juridice şi fizice, care desfăşoară activităţi ori se află în tranzit, după caz.

(2) Situaţia de pericol existentă din momentul observării, semnalizării sau anunţării unui incendiu, până la terminarea operaţiunilor de intervenţie constituie o urgenţă publică de incendiu.

Art. 3. - (1) Prezentele reglementări au la bază normele generale şi dispoziţiile generale elaborate la nivel naţional şi se aplică cumulativ cu celelalte acte normative din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.

(2) Termenii specifici utilizaţi în cuprinsul prezentelor reglementări au înţelesul celor utilizaţi în legislaţia specifică domeniului apărării împotriva incendiilor.

### 1.2. OBLIGAŢII GENERALE PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Art. 4. - Persoanele juridice şi cele fizice răspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care decurg din existenţa sau utilizarea construcţiilor, echipamentelor, utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, pe care le deţin sau le administrează, de activitatea desfăşurată sau în legătură cu aceasta, de produsele pe care le folosesc, le prelucrează, le furnizează, le transportă, le stochează sau le comercializează.

Art. 5. - (1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nii primejduiască prin deciziile şi faptele lor viaţa, bunurile şi mediul.

j

(2) Orice persoană care observă un incendiu are obligaţia de a anunţa prin orice mijloc pompierii, primarul sau poliţia, după caz, şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea, incendiului.

(3) In caz de incendiu, orice persoană are obligaţia de a acorda ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau dificultate, din proprie iniţiativă sau la solicitarea victimei, a autorităţilor administraţiei publice sau a reprezentanţilor acestora, precum şi a pompierilor.

(4) în cazul incendiilor produse la păduri; la plantaţii şi ia culturi agricole, orice persoană aflată în apropiere, are obligaţia să intervină cu mijloacele de care dispune, fără a fi solicitată.



i !

Art. 6. - (1) Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu terenuri, construcţii sau instalaţii tehnologice au obligaţia de a permite accesul pompierilor şi persoanelor care acordă ajutor, precum şi utilizarea apei, materialelor şi mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile lor ori ale altor persoane.

(2) în cazurile prevăzute de lege, pentru limitarea propagării incendiilor şi evitarea producerii unui dezastru, persoanele menţionate la alin. (1) trebuie să accepte şi alte măsuri stabilite de conducătorul intervenţiei, cum sunt: degajarea terenurilor, demolarea unei construcţii sau a unei părţi din.construcţie, oprirea temporară a activităţii, evacuarea din zona periclitată, după caz.

(3) Deţinătorii şi utilizatorii de construcţii, ori de instalaţii şi echipamente tehnologice de producţie au obligaţia să conlucreze cu autorităţile administraţiei publice şi cu organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregătirea şi punerea în aplicare a planului de intervenţie în caz de urgenţă publică de incendiu.

(4) Pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora, consiliul local şi persoanele juridice prevăzute la alin. 1 au obligaţia să colaboreze între ele, contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau contra unei plăţi.

(5) Organizarea acţiunilor de colaborare şi procedurile necesare se stabilesc prin convenţii încheiate între părţi, se prevăd în planurile de intervenţie ale fiecărui participant la convenţie şi se comunică inspectoratului pentru situaţii de urgenţă.

Art. 7. - La încheierea contractelor de societate, de concesionare, de închiriere, de antrepriză sau de asociere, părţile sunt obligate să consemneze în actele respective răspunderile ce le revin privind asigurarea apărării împotriva incendiilor.

## 2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

### 2.1. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL COMUNEI FRANCESTI

#### 2.1.1. Obligaţii generale.

Art. 8. (1) Autorităţile administraţiei publice şi persoanele juridice care administrează bunuri aparţinând domeniului public şi privat al comunei Francesti, vor asigura controlul respectării prezentelor reglementări de apărare împotriva incendiilor.

(2) Organele administraţiei publice locale, precum şi operatorii economici de interes local şi instituţiile publice, numesc cadre tehnice, respectiv personal tehnic, cu atribuţiuni de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, atestate conform actelor normative în vigoare.

Art. 9. Autorităţile administraţiei publice locale asigură integrarea măsurilor privind dezvoltarea şi perfecţionarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, în programele de dezvoltare economico-socială ce se întocmesc la nivel judeţean şi local.

#### 2.1.2. Obligaţiile consiliului local şi ale primarului

Art. 10. (1) La nivelul oraşului activitatea de apărare împotriva incendiilor este organizată de către consiliul local şi primar.

(2) Consiliul local şi primarul, conform prevederilor legale, au următoarele obligaţii principale:

I. Consiliul local

a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean;

b) emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;

c) instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;

d) înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;

e) desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;

f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciul de urgenţă voluntar înfiinţat şi exercită controlul folosirii acestora;

g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;

h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

i) analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

j) asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

**II. Primarul**

a) asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;

b) asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;

c)coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului;

d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice;

f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le emite;

g) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

h) organizează şi execută, prin serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;

i) asigură încadrarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia;

j) asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi a cercurilor de elevi "Prietenii pompierilor";

k) asigură dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice, carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată;

l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;

m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;

n) comunică de îndată Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru" al judeţului Vâlcea scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a autospecialei de intervenţie;

o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie antiincendiu a populaţiei;

p) analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

q) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunităţii locale.

## 2.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI OPERATORILOR ECONOMICI

### 2.2.1. Obligaţiile conducătorilor instituţiilor publice şi operatorilor economici

Art. 11. (1) Prin conducător în sensul prezentelor reglementări, se înţelege persoana fizică cu atribuţii de conducere, care angajează salariaţi cu contract individual de muncă sau cu convenţie civilă de prestări servicii în numele persoanei juridice pe care o reprezintă; termenul "conducător" utilizat în prezentele reglementări include şi semnificaţia termenului "patron" pe care acest din urmă termen o are în legislaţia specifică domeniului apărării împotriva incendiilor.

(2) Conducătorul are următoarele obligaţii principale:

a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei persoane interesate;

b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să justifice autorităţilor competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor;

c) să obţină avizele şi autorizaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege;

d) să întocmească şi să actualizeze permanent lista cu substanţele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de prim-ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

e) să elaboreze instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească sarcinile ce revin salariaţilor, pentru fiecare loc de muncă; să asigure organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire a salariaţilor, a persoanelor angajate sub orice formă, în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;

f)se verifice că, atât salariaţii, cât şi persoanele din exterior, care au acces în unitatea sa, primesc, cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;

g) să stabilească un număr de persoane cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

h) să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de incendiu, precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activităţii şi mărimea unităţii;

i) să asigure întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment;

j) să asigure contactele, înţelegerile, angajamentele, convenţiile şi planurile necesare corelării în caz de incendiu, a acţiunii forţelor şi mijloacelor proprii cu cele ale serviciilor de urgenţă ce pot fi solicitate în ajutor; să permită accesul acestora în unitatea sa în scop de recunoaştere, de instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate;

k) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protecţie individuală, substanţele de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi medicamentele şi antidotul necesar acordării primului ajutor;

l) să prevadă fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi să asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor în unitatea sa;

m)să stabilească şi să transmită, către utilizatorii produselor rezultate din activitatea unităţii sale, precum şi către terţii interesaţi, regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea şi conservarea produselor respective;

n) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.

Art. 12. (1) în cazul în care conducătorul nu-şi poate îndeplini, cu mijloacele şi personalul propriu obligaţiile prevăzute la art. 11 alin. 2 lit. b), e) şi h), el este obligat să încheie contracte sau convenţii cu persoane fizice sau juridice din exteriorul unităţii sale, în care caz va asigura acestora toate informaţiile şi condiţiile necesare realizării scopurilor propuse.

(2) Conducătorii care deţin părţi din aceeaşi construcţie trebuie să conlucreze pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din prezentele norme sau prin alte prevederi legale, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru ansamblul construcţiei.

Art. 13. - (1) în toate cazurile, salariaţii desemnaţi potivit art. 11, alin. 2, lit. g) şi h), ori persoanele sau serviciile angajate conform art. 12 alin. (1) trebuie să aibă competenţa profesională şi după caz, mijloacele tehnice de intervenţie, la nivelul de performanţă prevăzut de reglementările specifice.

(2) Pentru salariaţii desemnaţi potrivit art. 11 alin. (2) lit. g) şi h), conducătorul este obligat să le acorde timpul necesar executării atribuţiilor stabilite.

### 2.2.2. Obligaţiile utilizatorilor

Art. 14 - (1) în sensul prezentelor reglementări, prin utilizator se înţelege orice persoană care foloseşte un bun aflat în proprietatea altei persoane, în baza unei convenţii, ori prin punerea acestuia la dispoziţie pentru utilitate publică, în mod gratuit.

(2) Utilizatorul are următoarele obligaţii principale:

a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite şi date, sub orice formă, de conducător, proprietar, producător sau furnizor, după caz;

b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, asigurate de conducător, proprietar sau de producător;

c) să respecte normele de apărarea împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le.organizează sau desfăşoară, în care caz utilizatorului îi revin, în mod corespunzător şi obligaţiile prevăzute la art. 11.

d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare.

### 2.2.3. Obligaţiile salariaţilor

Art. 15. - Fiecare salariat, indiferent de natura angajării, are în procesul muncii următoarele obligaţii principale:

a) să respecte regulile şi măsurile de apărarea împotriva incendiilor aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de conducător sau de persoane desemnate de acesta;

b) să utilizeze potrivit instrucţiunilor date de conducător, sau de persoanele desemnate de acesta substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de lucru;

c) să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor;

d) să comunice imediat, conducătorului ori persoanelor împuternicite de acesta, orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor;

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducător, atât cât îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale în vederea realizării măsurilor de apărarea împotriva incendiilor;

f) să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de pericol.

**2.2.4. Obligaţiile proiectanţilor, executanţilor, investitorilor şi beneficiarilor**

Art. 16. - Proiectanţii de construcţii şi amenajări, de echipamente, utilaje şi instalaţii tehnologice sunt obligaţi:

a) să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărarea împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectivele proiectate;

b) să elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări

stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General şi să evalueze riscurile de incendiu pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

c) să prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, autospeciale,

instalaţii, dispozitive, echipamente, substanţe, accesorii şi alte mijloace tehnice de prevenire şi stingere

a incendiilor, care îndeplinesc condiţiile decalitate, potrivit legii;

d) să întocmească şi să predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare, la parametrii proiectaţi, ale dispozitivelor şi instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, pe care le-au prevăzut în

documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite

de producători.

Art. 17. - Executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii sunt obligaţi:

a) să realizeze, integral şi la timp, măsurile de apărare împotriva incendiilor cuprinse în proiecte, cu respectarea condiţiilor de calitate prevăzute de lege;

b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor necesare pe timpul efectuării probelor şi

rodajelor, pe timpul executării lucrărilor şi la organizările de şantier;

c) să pună în stare de funcţionare instalaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute în documentaţiile de execuţie, până la data recepţiei construcţiilor, amenajărilor sau instalaţiilor tehnologice pe care le-au realizat.

Art. 18. - (1) Proiectanţilor şi executanţilor le sunt aplicabile după caz, şi dispoziţiile prevăzute la art. 11-15 din prezentele reglementări.

(2) La lucrările de amenajări a construcţiilor existente în cazul în care, în mod justificat, nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale normativelor în vigoare, referitoare la siguranţa la foc, se vor lua măsuri compensatorii de apărare împotriva incendiilor.

Art. 19. - (1) în toate fazele de cercetare, proiectare, execuţie, şi pe întreaga lor durată de existenţă, construcţiile de orice tip, dispozitivele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice se supun unei examinări

sistematice şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice.

(2) Obligaţia executării activităţilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor care concură la proiectarea,

realizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, postutilizarea şi dezafectarea construcţiilor, echipamentelor şi a instalaţiilor tehnologice, potrivit obligaţiilor şi răspunderilor prevăzute de lege.

Art. 20 - începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi la instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea, sau schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora se supun, potrivit legii, avizării şi autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

Art. 21 - Obligaţia obţinerii avizelor şi/sau autorizaţiilor prevăzute la art. 20 revine persoanei fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei.

Art. 22 - Avizele şi autorizaţiile prevăzute la art. 20 se eliberează de către inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă.

Art. 23 - Categoriile de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări, care se supun avizării şi/sau autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor, sunt aprobate prin hotărâre de guvern.

Art. 24 - Normele metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor sunt elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.



î

## 3. STRUCTURI ORGANIZATORICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Art. 25. Structura organizatorică de apărare împotriva incendiilor specifică unităţii administrativ-teritoriale este serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Constituirea şi structura Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Frâncesti este stabilită prin H.C.L. nr._25/.2005 şi reactualizată prin H.C.L. nr.___/2011, în conformitate cu prevederile O.M.A.I nr. 718/2005.

## 4. ACTIVITĂŢI DE PREVENIRE ŞI CONTROLUL RESPECTĂRII REGULILOR ŞI MĂSURILOR DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

Art. 26. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, prin componenta preventivă, are ca atribuţie principală desfăşurarea de activităţi specifice de prevenire a incendiilor şi de informare a cetăţenilor cu privire la regulile şi măsurile de prevenire a incendiilor, precum şi a comportamentului pe care aceştia trebuie să-l adopte în caz de incendiu. Acest lucru se realizează, în principal, prin:

- controale periodice anunţate, scopul fiind de sprijinire a factorilor de conducere a instituţiilor publice şi a cetăţenilor în depistarea neregulilor şi deficienţelor de prevenire a incendiilor, precum şi de organizare a activitatii de aparare împotriva incendiilor pe locurile de muncă. Controalele de prevenire a incendiilor pot fi efectuate şi ca urmare a unor sesizări ale cetăţenilor.
- activităţi de instruire periodice.
- informare publică prin afişe, pliante, articole în presa locală, internet, etc.

Art. 27. Planificarea activităţilor de instruire periodică şi de control se va face de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, conform O.M.A.I. nr. 712/2005.

### 4.1. Activităţi de prevenire a incendiilor

Art. 28. Componenta preventivă din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă va efectua activităţi de prevenire a incendiilor, cum sunt:

a) atenţionarea cetăţenilor asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară şi toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânturi puternice, la recoltarea cerealelor, la arderea miriştilor, etc.;

b) supravegherea unor activităţi. cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale şi altele.

Art. 29. Controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau a manifestărilor publice se face de către membri ai serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau de alte persoane desemnate de primar şi are în vedere următoarele:

a) supravegherea respectării interdicţiilor privind fumatul şi folosirea focului deschis;
b) asigurarea căilor de acces pentru intervenţie şi evacuare de persoane;
c) interzicerea accesului cu materiale şi substanţe periculoase;
d) evitarea formării de aglomerări de persoane în anumite zone;
e) menţinerea integrităţii indicatoarelor de securitate şi de orientare în caz de incendiu sau de alte dezastre;
f) verificarea asigurării mijloacelor de stingere specifice şi a stării de funcţionarea celorlalte dotări de prevenire şi stingere a incendiilor;
g) anunţarea cu maximă operativitate a oricărui incendiu observat.

### 4.2. Controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la instituţiile de interes local

Art. 30. Se va efectua conform planificării anuale de către membrii componentei preventive din structura serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, sub îndrumarea şefului serviciului. în urma controlului se va încheia o notă de control, în două exemplare: unul va rămâne la constatator, iar celălalt va fi dat persoanei cu atribuţii de conducere din instituţia controlată.

Art. 31. Trimestrial se va prezenta primarului o informare privind deficienţele şi neregulile privind asigurarea apărării împotriva incendiilor la instituţiile de interes local.

### 4.3. Controlul de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei

Art. 32. Se va efectua conform planificării anuale de către membrii compartimentului de prevenire din
structura serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, sub îndrumarea şefului serviciului.

Art. 33. Pe timpul controalelor, membrii componentei preventive vor avea asupra lor ghidul pentru desfăşurarea controlului privind modul de respectare a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor la
gospodăriile populaţiei şi carnetul cu constatările rezultate în urma controlului.

Art. 34. în carnet vor fi trecute numele proprietarului, adresa, neregulile constatate, termenul de remediere a acestora. Proprietarul va semna de luare la cunoştinţă.

### 4.4. Metodologia desfăşurării controlului de prevenire a incendiilor

Art. 35. Controlul de prevenire a incendiilor se va desfăşura parcurgând următoarele etape :

a) studierea legislaţiei în vigoare pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor şi a ultimelor documente de control;
b) prezentarea la conducătorul obiectivului şi informarea acestuia de obiectivele controlului;
c) executarea controlului de prevenire;
d) acordarea asistenţei tehnice de specialitate factorilor de conducere din obiectivul controlat;
e) informarea utilizatorilor obiectivului controlat privind obligaţiile ce le revin pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor şi modul practic de acţiune în caz de incendiu,
f) întocmirea notei de control în 2 exemplare (registru special);
g) analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în prezenţa consiliului de administraţie, patronului, directorului, etc.;
h) informarea asupra deficienţelor şi neconformităţilor privind apărarea împotriva incendiilor a primarului şi consiliului local, consiliului de administraţie, patronului, directorului, după caz, iar când nu se poate rezolva pe plan local, informarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „GENERAL MAGHERU " aljudeţului Vâlcea;
i) verificarea periodică a stadiului îndeplinirii măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor stabilite în documentele de control încheiate de organele de control abilitate conform legii.

## 5. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE INSTRUIRE-INFORMARE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL LOCALITĂŢII

Art. 36. (1) Activitatea instructiv-educativă şi de informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor este o componentă principală a educaţiei populaţiei pe linia cunoaşterii şi respectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de popularizare permanentă a acestora.

(2) Prin activitatea instructiv-educativă şi de informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se înţelege acţiunea permanentă desfăşurată de factorii cu atribuţiuni pe această linie privind
iniţierea în rândul populaţiei a unor activităţi de cunoaştere şi aplicare în practică a normelor şi normativelor din domeniul apărării împotriva incendiilor, înlăturarea efectelor negative ale calamităţilor
naturale sau catastrofelor.

(3) La nivelul comunei activitatea instructiv-educativă şi de informare publică în domeniul prevenirii şi
stingerii incendiilor se desfăşoară sub directa coordonare a primarului, iar de îndeplinirea efectivă a sarcinilor pe această linie răspund persoanele împuternicite de acesta (cadrele tehnice cu atribuţiuni în domeniu).

(4) La instituţiile şi operatorii economici de pe teritoriul localităţii, activitatea instructiv-educativă şi de
informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se organizează şi se desfăşoară pe baza dispoziţiei (deciziei) conducătorilor acestora; modul concret de desfăşurare a activităţii de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor procedurile, baza materială şi documentară sunt prevăzute în dispoziţiile de specialitate.

(5) Tematica orientativă anuală va fi structurată pe următoarele probleme:

a) obligaţii, răspunderi şi sarcini care revin cetăţenilor din actele normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor;

b) cauzele, regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice gospodăriilor populaţiei
sau ansamblurilor de locuit în comun;

c) supravegherea şi educarea copiilor pentru a nu fi implicaţi în producerea de incendii ca urmare a jocului acestora cu focul;

d) apărarea împotriva incendiilor a culturilor agricole şi fondului forestier;

e) analizarea unor incendii înregistrate în alte localităţi şi cunoscute din materialele publicate de mass-
media.

(6) Aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a materialelor cuprinse în tematica orientativă anuală se realizează prin:

a) materiale tipărite şi afişate la sediul primăriei şi în alte locuri frecventate de locuitori;

b) intervenţii la posturile locale de televiziune ori prin publicare în presa locală;

c) prezentarea lor în cadrul unor adunări locale;

d) prezentarea materialelor pe site-ul primăriei.

Art. 37. (1) Anual, se vor prevedea în buget, fondurile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii instructiv-educativă şi de informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.

(2) Instituţiile şi operatorii economici de pe teritoriul oraşului, sunt obligaţi, conform legii, să-şi prevadă
în planul de buget anual fonduri pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor care include şi informarea publică,-instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, ce se desfăşoară în unităţile
respective.

Art. 38. (1) Fondurile alocate pentru activitatea instructiv-educativă şi de informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor vor fi folosite şi pentru editarea de materiale cu tematică de apărare împotriva incendiilor (reviste, foi volante, afişe).

(2) O parte din fondurile alocate de Consiliul Local activităţii instructiv-educative şi de informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor pot fi utilizate, conform legii, pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale pompierilor, ale concursurilor de elevi „Prietenii Pompierilor" şi pentru premierea acestora.

## 6. MODUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR CU FOC DESCHIS

Art. 39. Modul de executare a lucrărilor cu foc deschis se va reglementa prin hotărâre a consiliului local la nivelul localităţii, astfel:

a)stabilirea, dacă este cazul, a locurilor Unde, periodic sau permanent se pot efectua lucrări cu foc deschis (arderea reziduurilor combustibile; curăţări prin ardere, etc.) şi a persoanelor care le supraveghează;

b)stabilirea locurilor (zonelor), cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

c)nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;

d)descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru cu foc;

e) întocmirea unei instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări, care să fie ţinută de executant asupra sa şi prelucrată cu acesta înainte de începerea lucrării.

## 7. REGLEMENTAREA FUMATULUI

Art. 40. Prin hotărâre a consiliului local se va reglementa fumatul la nivelul localităţii; se vor menţiona:

a) locurile (zonele) cu pericol de incendiu* săli de explozie în care este interzis fumatul sau, după caz,accesul cu ţigări, chibrituri, sau brichete;

b) locurile amenajate pentru fumat;

c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării pe locuri şi sectoare de activitate;

d) alte date şi informaţii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

## 8. CĂI DE ACCES, DE EVACUARE ŞI DE INTERVENŢIE

Art. 41. Căile de acces, de evacuare şi de intervenţie trebuie să fie menţinute în permanenţă, în orice anotimp, practicabile şi curate. Această obligaţie revine persoanelor juridice sau fizice care administrează construcţiile, instalaţiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective.

Art. 42. Administratorii în cauză vor semnaliza prin indicatoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, prezenţa unor asemenea mijloace şi vor atenţioria asupra regulilor care trebuie respectate.

Art. 43. Blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu materiale care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială, sunt interzise.

Art. 44. Peste şanţurile sau săpăturile executate pe căile de acces, de evacuare şi de intervenţie se vor amenaja treceri (podeţe) bine consolidate sau Se vor asigura căi ocolitoare, semnalizate corespunzător

Art. 45. Căile de acces, de evacuare şi de intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate conform reglementărilor legate în vigoare, astfel încât traseele acestora să poată fi recunoscute cu uşurinţă, atât ziua cât şi noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu.

## 9. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN PERIOADELE CANICULARE ŞI/SAU SECETOASE

Art. 46. în perioadele caniculare sau secetoase primarul va elabora un program de măsuri speciale care să contracareze efectele negative ale acestora în sfera prevenirii şi stingerii incendiilor. Măsurile speciale trebuie să cuprindă:

a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii;

b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

c) restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;

d) asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje, care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune prin depozitare la umbră (copertine, şoproane deschise, etc.) sau, după caz, prin răcire cu perdele de apă rece;

e) îndepărtarea din locurile unde se află a obiectelor optice (inclusiv a cioburilor de sticlă) care pot acţiona în anumite condiţii drept concentratori ai razelor solare;

f) intensificarea patrulărilor în zonele cu culturi agricole şi în cele frecventate pentru agrement în locuri cu vegetaţie forestieră;

g) asigurarea rezervelor de apă pentru incendiu şi verificarea zilnică a situaţie existente;

h) .mediatizarea incendiilor determinate de efectele sezonului canicular si secetos prin detalierea cauzelor şi a împrejurărilor favorizante.

## 10. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PE LOCURILE DE MUNCĂ

Art. 47. Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă are ca obiectiv principal asigurarea pentru colectivul de salariaţi a condiţiilor care să permită acestora ca pe baza cunoştinţelor de care dispun şi cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziţie să acţioneze pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, evacuarea şi salvarea utilizatorilor construcţiei, evacuarea bunuri, lor materiale, precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii, avarii sau accidente tehnice.

Art. 48. Organizarea apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă constă în:

a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenţă a materialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă
pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a mijloacelor care le pot genera, precum şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor;

b) organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor;

c) afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor;

d) organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite;

e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu-zisă şi verificarea efectuării acesteia

f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripţii ori mijloace de atenţionare. . .

Art. 49. La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:

a) prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;

b) gestionarea materialelor şi a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;

c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în documentaţia tehnică
de proiectare;

d) verificarea spaţiilor la terminarea programului de lucru;

e) menţinerea parametrilor tehnologici în limitele normate, pe timpul exploatării diferitelor instalaţii, echipamente şi utilaje tehnologice. '

### 10.1. Organizarea stingerii incendiilor pe locul dă muncă

Art. 50. Organizarea stingerii incendiilor pe locul de muncă cuprinde măsuri şiinformaţii privind:

a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul de muncă, a serviciilor profesioniste/volurîtare/private pentru situaţii de urgenţă, a conducătorului locului de muncă, proprietarului/patronului/âdministratorului, precum şi a specialiştilor şi a altor forţe stabilite să participe la stingerea incendiilor;

b) stabilirea sistemelor, instalaţiilor şi a dispozitivelor de limitare a propagării şi de stingere a incendiilor, a stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare şi de protecţie a personalului, precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă;

c) stabilirea componenţei echipelor care trebuie să asigure salvarea şi evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru şi în afara programului;

d) organizarea efectivă a intervenţiei, prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să pună în funcţiune mijloacele tehnice din dotare de stingere şi de limitare a propagării arderii ori să efectueze manevre sau alte operaţiuni la instalaţiile utilitare şî, după caz, la echipamente şi utilaje tehnologice.

Art. 51. Datele privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent, de regulă carton, şi se afişează într-un loc vizibil şi mai puţin afectat în caz de incendiu.

Art. 52. Datele se completează de conducăţorul locului de muncă şi se aprobă de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 53. Intervenţia la locul de muncă presupune:

a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anunţarea incendiului la forţele de intervenţie, precum şi la dispecerat, acolo unde acesta este constituit;

b) salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului, conform planurilor stabilite;

c) întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze şi fluide combustibile a consumatorilor şi efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către persoanele anume desemnate;

d) acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor automate şi, după caz, acţionarea lor manuală;

e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul intervenţiei;

f) protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură, fum, gaze toxice;

g) verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare noi,

acţionându-se pentru stingerea acestora.

Art. 54. Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute mai sus nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum şi în afara programului de lucru, în zilele de repaus şi sărbători legale.

Art. 55. Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă, de exemplu, noaptea, în zilele nelucrătoare, în sărbătorile legale sau în alte situaţii, este obligatorie asigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor. -

### 10.2. **Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu**

Art. 56. Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferenţiate în funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se întocmesc astfel:

a) pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;

b) pe încăperi, dacă în ele se află cel puţin 50 de persoane;

c) pentru încăperile destinate cazării şi dormitoarele comune, indiferent de numărul de locuri.

Art. 57. Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi, pe partea interioară a uşilor.

Art. 58. Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi, coridoare şi case de scări sau scări exterioare, după caz.

Art. 59. Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, (stingătoare, hidranţi interiori, butoane şi alte sisteme de anunţare a incendiilor) şi posibilităţile de refugiu (încăperi speciale, terase, etc.).

### 10.3. **Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase**

Art. 60. Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale. La amplasarea materialelor periculoase în spaţiile de depozitare trebuie să se ţină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu atât ca posibilităţi de reacţie reciprocă, dar şi de compatibilitatea faţă de agenţii de stingere.

Art. 61. Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schiţelor încăperilor respective, pe care se marchează zonele cu materiale periculoase şi se menţionează clasele acestora conform legii, cantităţile şi codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate.Traseele de evacuare a materialelor şi ordinea priorităţilor se marchează cu culoare verde.

Art. 62. Planuri de depozitare se întocmesc şi pentru materialele şi bunurile combustibile care au o valoare financiară sau culturală deosebită.

Art. 63. Planurile de depozitare şi de evacuare se amplasează în locuri care pot fi cel mai puţin afectate de incendiu şi în apropierea locurilor de acces în încăperi, astfel încât să poată fi utile forţelor de intervenţie.

### 10.4. **Documentele specifice instructajului privind apărarea împotriva incendiilor pe locul de muncă**

Art. 64. Documentele specifice instructajului privind apărarea împotriva incendiilor pe locul de muncă se întocmesc în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 712/2005 şi se referă la:

a) listele cuprinzând procedurile stabilite pentru instructajul specific locului de muncă şi pentru instructajul periodic:

b) procedurile de instruire întocmite în detaliu;

c) documentele care să ateste efectuarea instructajelor specifice locului de muncă;

d) testele sau chestionarele privind verificarea cunoştinţelor însuşite pe perioada instruirilor;

e) rezultatele obţinute din verificarea cunoştinţelor din ultimul an de activitate la locul de muncă;

f) concluziile rezultate din activitatea de instruire, întocmite la sfârşitul fiecărui an, în care se menţionează numărul total de salariaţi şi al celor nou-veniţi, rezultatele obţinute şi măsurile luate, precum şi procedurile reactualizate.

Art. 65. Documentele de instruire de pe locul de muncă se păstrează în locuri cât mai sigure, ferite de efectele unor factori care le pot afecta calitatea şi integritatea, astfel încât ele să poată fi analizate în orice situaţie.

10.5. **Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor**

Art. 66. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează pentru locurile de muncă stabilite de administrator/conducător, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.

Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:

a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare;

b) obligaţiile salariaţilor privind apărarea împotriva incendiilor;

c) regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea instalaţiilor potrivit condiţiilor tehnice, tehnologice şi organizatorice locale, precum şi pentru reparaţii, revizii, întreţinere, oprire şi punere în funcţiune;

d) evidenţierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie;

e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, cum sunt intoxicările, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum şi a regulilor şi măsurilor de prevenire a acestora.

Art. 67. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de şeful sectorului de activitate, instalaţie, secţie, atelier, se verifică de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor şi se aprobă de administrator/conducător.

Art. 68. Instrucţiunile de apărare împotrivă incendiilor se afişează, în întregime sau în sinteză, în funcţie de volumul lor şi de condiţiile de la locul de muncă respectiv.

Art. 69. Un exemplar al tuturor instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la cadrul tehnic sau la persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor.

Art. 70. Salariaţii de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instrucţiuni au obligaţia să le studieze, să le însuşească şi să le aplice.

Art. 71. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se completează în toate cazurile cu informaţiile din planurile de intervenţie, acolo unde acestea sunt întocmite şi se actualizează la modificări, modernizări, dezvoltări, reprofilări şi la apariţia unor noi reglementări; fiecare instrucţiune de apărare î mpotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă data întocmirii/reviziei şi data aprobării.

10.6. Indicatoarele de securitate

Art. 72. Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare orientare şi/sau informare se execută, se amplasează şi se montează conform reglementărilor şi standardelor de referinţă.

Art. 73. Obligaţia de a amplasa, de a monta şi de a păstra integritatea indicatoarelor revine conducătorului (şefului) locului de muncă.

## 12. DOCUMENTE SPECIFICE ACTIVITATII DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Art. 74. Documentele specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor se vor întocmi, păstra şireactualiza prin grija şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi cuprind informaţiireferitoare la:

- datele de identitate ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenta, inclusivprivind pregătirea, calificarea şî atestarea;
- operatorii economici cu care primăria a încheiat contractele închiriere, locaţie şi altele, cuspecificarea obiectului de activitate;

- alimentarea unităţii administrativ-teritoriale cu apă pentru stingerea incendiului (rezervoare, pompe,reţele de hidranţi de incendiu, rampe de alimentare cu apă, amenajate la râuri şi lacuri);
- sistemul de anunţare şi alarmare în caz de incendiu;
- zilele în care se organizează activităţi tradiţionale, cu participarea unui număr mare de persoane peteritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
- zonele din unitatea administrativ-teritorială în care intervenţia se poate realiza numai cu dispozitivede la distanţă din cauza străzilor înguste, drumurilor fn pantă caselor izolate, podurilor sub capacitate şialtor asemenea situaţii;
-fişele de incendiu completate pentru evenimentele la care nu au participat pentru stingere pompierii militari;
- aplicaţiile şi exerciţiile de intervenţie desfăşurate cu serviciul voluntar pentru situaţii de urgenta;
- utilajele şi autospecialele din dotare şi stocurile de agenţi de stingere;
- notele de activităţi preventive organizate şi desfăşurate în cadru! unităţii administrativ-teritoriale;
- regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenta;
- alte documente care se apreciază ca oportune.

## 13. ANALIZA ACTIVITATII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Art. 75. Activitatea de apărare împotriva incendiilor se analizează, de regulă, semestrial, cu prilejul finalizării controalelor şi după producerea unor incendii. Analiza se desfăşoară pe bază de raport sau informare întocmită de şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Art. 76. Raportul de analiză va conţine în principiu următoarele probleme:

a) implementarea noilor prevederi legale;
b) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;
c) deficienţele care se manifestă în domeniul apărărji împotriva incendiilor;
d) concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului prin aplicaţii şi exerciţii de intervenţie;
e) relaţiile cu terţi privind apărarea împotriva incendiilor:
f) asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;
g)eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
g) propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.

Art. 77. Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal, iar deciziile care se iau se aprobă printr-o hotărâre care se difuzează persoanelor interesate.

Intocmit,

Inspector S.V.S.U

Anexa nr. 2 la HCL

**Reglementarea lucrului cu focul deschis**
**şi fumatului pe teritoriul comunei Frâncesti ,**
**judeţul Vâlcea**

Prin dispoziţiile generale de prevenire si stingere a incendiilor se reglementează:
**a)** lucrările cu foc deschis;
**b)** fumatul;
**c)** asigurarea cailor de acces, de evacuare si de intervenţie;
**d)** colectarea deşeurilor, reziduurilor si a ambalajelor combustibile, precum si distrugerea acestora;
**e)** efectuarea de lucrări premergătoare in timpul sezonului rece si in perioadele caniculare si secetoase.

(1) Prin foc deschis, in sensul prezentelor dispoziţii generale, se înţelege arderea in aer liber, respectiv acea ardere care nu se desfasoară intr-un spaţiu închis de combustie. Pot fi incluse in aceasta categorie flacara produsa de: brichete, chibrituri, lumanari, lămpi sau aparate de gătit, aparate de lipire, taiere, sudura etc., focul făcut in aer liber in scop de încălzire sau pentru arderea de resturi menajere ori vegetale, precum si flacara care apare in urma unor reacţii chimice.

(2) In categoria foc deschis se indud si materialele in stare incandescenta, aflate in situaţii deosebite, cum sunt: împroşcările, deversările, răsturnările, staţionările etc., care pot provoca incendii datorita radiaţiei termice sau contactului direct cu materialele combustibile.

## 1. REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOCUL DESCHIS

(1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.

(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

(4) Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

(5) Utilizarea focului deschis nu se admiţe la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

(6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea,

educarea şi îngrijirea copiilor.

1. (1) Reglementarea de către administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei sau, după caz, de consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deşeurilor combustibile, curăţările prin ardere, precum şi a persoanelor care le supraveghează;

b) stabilirea şi marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;

d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru cu foc;

e) aprobarea unor instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

(2) Distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislaţiei specifice privind protecţia mediului.

1. (1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcţii civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalaţii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile este interzisă.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.

(3) Lucrările menţionate la alin. (1) se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(4) în toate cazurile prevăzute la alin. (1) - (3) sunt obligatorii instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi informarea serviciului privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă.

2. (1) Permisul de lucru cu foc, prevăzut la art. 2 alin. (3), se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.

(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

3. Şeful sectorului de activitate, atelier, secţie, depozit, instalaţie etc. în care se execută operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru:

a) pregătirea locului;

b) instruirea personalului;

c) controlul după terminarea lucrării.

4. (1) Executantul lucrării are obligaţia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente şi aparate în bună stare de funcţionare.

(2) Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului.

5. în timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură;

b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;

c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute;

d) interzicerea agăţării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;

e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele

etc.;
f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.
6. După terminarea lucrării, şeful sectorului de activitate, prevăzut la art. 4, trebuie să asigure următoarele măsuri:
a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;
b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, şi luarea de măsuri în consecinţă;
c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia;
d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare:
e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării;
f) colectarea şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat.
7. (1) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, operă, operetă, a festivităţilor desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.
(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situaţiile menţionate la alin. (1), cu condiţia asigurării condiţiilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiului, după cum urmează:
a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine,
perdele etc.;
b) folosirea unor suporturi incombustibile;
c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greşită etc.;
d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;
e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea şi intervenţia în caz de incendiu;
f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;
g) anunţarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situaţii de urgenţă, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
(3) Pentru spectacolele de tipul menţionat la alin. (1), care au loc pe timpul unei stagiuni, se transmite la
inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean, la începutul stagiunii, programul spectacolelor respective.
8. Utilizatorul permisului de lucru cu foc deschis, are următoarele obligaţii:
a) să respecte normele de apărare împotriva incendilor, specific activităţilor pe care le organizează sau le desfăşoară;
b) să respecte întocmai prevederile şi măsurile stabilite prin permisul de lucru cu foc deschis.
9. Nerespectare obligaţiei de solicitare a permisului de lucru cu foc deschis sau nerespectarea prevederilor permisului de lucru cu foc deschis constitue contravenţie şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

## 2. REGLEMENTAREA FUMATULUI

Fumatul este activitatea care presupune existenta unui mijloc de aprindere (chibrit, bricheta) a ţigării, trabucului sau pipei si a restului ce ramane la terminarea procesului de fumat: rest de ţigara (muc), de trabuc, scrum de pipa etc.
10. (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituţii publice şi se face prin dispoziţie scrisă,

dată de persoana cu atribuţii de conducere.
(2) Pentru situaţiile în care o construcţie sau o amenajare este folosită de mai mulţi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziţie emisă de proprietarul construcţiei sau al amenajării respective, însuşită de utilizatorii în cauză.
(3) în dispoziţia pentru reglementarea fumatului se menţionează:
a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spaţiile publice închise, conform legii, în care -este interzis .fumatuLsau,.-după-caz,...accesul cu ţigări,-chibriturLsau brichete; se prevăd -obligatoriu. locurile cu schele, cofraje şi eşafodaje, realizate din materiale combustibile, precum şi lanurile de cereale în faza de coacere şi zonele împădurite;
b) locurile amenajate pentru fumat;
c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri şi sectoare de activitate;
d) alte date şi informaţii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
(4) Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.
(5) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".
(6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanţă mai mare de 40 m faţă de locurile în care există pericol de_explozie:_gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite.
(7) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:
a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;
b) instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu;
c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.
(8) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.
(9) Depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.
(10) Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.
(11) Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzis.

INTOCMIT,

INSPECTOR S.V.S.U.

# Evidenta permiselor de lucru cu foc deschis

| Nr. crt. | Data eliberării | Locul desfăşurării lucrului cu foc deschis | Activitatea desfăşurată | Numele şi prenumele persoanei care ridică permisul | Semnătura |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# Model

Unitatea emitentă

**PERMIS DE LUCRU CU FOC**

Nr. ..... din .....

| |
|---|
| Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ....., ajutat de doamna/ domnul ....., care urmează să execute ....., folosind .....la (în) ..... . Lucrările încep la data de ..... ora ....., şi se încheie la data de ..... ora ..... |
| Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri: |
| 1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, pe o rază de...10....metri, astfel: |
| |
| |
| 2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin: |
| |
| 3. Ventilarea spatiilor în care se execută lucrările se realizează astfel: |
| |
| 4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă. |
| 5. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. ..... din ....., eliberat de .....(acolo unde este cazul) |
| 6. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru: |
| |
| 7. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor: |
| 9. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna/domnul. |
| 8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt |
| 9. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna/domnul ..... |
| 10. Seful serviciului public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă este anunţat despre începerea, întreruperea şi încheierea lucrării. |

**ROMANIA**
**JUDEŢUL VÂLCEA** **Anexa nr. 3 la proiect**
**PRIMARIA COMUNEI**
**FRÂNCESTI**

# REGULI ŞI MĂSURI

## specifice de aparare im potriva incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor locale

## CAPITOLUL I

## DISPOZIŢIIGENE
## RALE

### *1.1. DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR*

**Art. 1. -** (1) Prezentele norme şi dispoziţii stabilesc reguli, recomandări şi măsuri ce trebuie avute în vedere pentru apărarea împotriva incendiilor. Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul;
(2) Totodată, prezentele reglementări sunt aplicabile corespunzător pentru bunurile ce aparţin domeniului privat al municipiului care, după caz, sunt date în administrare, sunt concesionate sau închiriate regiilor autonome, agenţilor economici sau instituţiilor publice.
**Art. 2. -** (1) Apărarea împotriva incendiilor, apărarea vieţii oamenilor, a bunurilor şi a mediului, constituie, conform legii, o problemă de interes public la care trebuie să participe autorităţile administraţiei publice, persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul municipiului, precum şi celelalte persoane juridice şi fizice, care desfăşoară activităţi Ori se află în tranzit, după caz, în municipiu;
(2) Situaţia de pericol existentă din momentul observării, semnalizării sau anunţării unui incendiu, până la terminarea operaţiunilor de intervenţie constituie o urgenţă publică de incendiu.
**Art. 3** - (1) Prezentele reglementări au la bază normele generale şi dispoziţiile generale elaborate la nivel naţional şi se aplică cumulativ cu celelalte acte normative din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;
(2) Termenii specifici utilizaţi în cuprinsul prezentelor reglementări au înţelesul celor utilizaţi în legislaţia specifică domeniului apărării împotriva incendiilor;

### *1.2. OBLIGAŢII GENERALE PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR*

**Art. 4. -** Persoanele juridice şi cele fizice răspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care decurg din existenţa sau utilizarea construcţiilor, echipamentelor, utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, pe care le deţin sau le administrează, de activitatea desfăşurată sau în legătură cu aceasta, de produsele pe care le folosesc, le prelucrează, le furnizează, le transportă, le stochează sau le comercializează.

**Art. 5. -** (1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu primejduiască prin deciziile şi faptele lor viaţa, bunurile şi mediul;

(2) Orice persoană care observă un incendiu are obligaţia de a anunţa prin orice mijloc pompierii, primarul sau poliţia, după caz, şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului;

(3) In caz de incendiu, orice persoană are obligaţia de a acorda ajutor, când şi cât este ra ţional posibil,

• semenilor aflaţi în pericol sau dificultate, din proprie iniţiativă sau la solicitarea victimei, a autorităţilor administraţiei publice sau a reprezentanţilor acestora, precum şi a pompierilor;

(4) In cazul incendiilor produse la păduri, la plantaţii şi la culturi agricole, orice persoană aflată în apropiere, are obligaţia să intervină cu mijloacele de care dispune, fără a fi solicitată.

**Art. 6.** - (1) Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu terenuri, construcţii sau instalaţii tehnologice au obligaţia de a permite accesul pompierilor şi persoanelor care acordă ajutor, precum şi utilizarea apei, materialelor şi mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile lor ori ale altor persoane;

(2) In cazurile prevăzute de lege, pentru limitarea propagării incendiilor şi evitarea producerii unui dezastru, persoanele menţionate la alin. (1) trebuie să accepte şi alte măsuri stabilite de conducătorul intervenţiei, cum sunt: degajarea terenurilor, demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie, oprirea temporară a activităţii, evacuarea din zona periclitată, după caz;

(3) Deţinătorii şi utilizatorii de construcţii, ori de instalaţii şi echipamente tehnologice de producţie au obligaţia să conlucreze cu autorităţile administraţiei publice şi cu organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregătirea şi punerea în aplicare a planului de intervenţie în caz de urgenţă publică de incendiu;

(4) Pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora, consiliul local şi persoanele juridice prevăzute la alin. 1 au obligaţia să colaboreze între ele, contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau contra unei plăţi;

(5) Organizarea acţiunilor de colaborare şi procedurile necesare se stabilesc prin convenţii încheiate între părţi, se prevăd în planurile de intervenţie ale fiecărui participant la convenţie şi se comunică inspectoratului pentru situaţii de urgenţă.

**Art. 7.** - La încheierea contractelor de societate, de concesionare, de închiriere, de antrepriză sau de asociere, părţile sunt obligate să consemneze în actele respective răspunderile ce le revin privind asigurarea apărării împotriva incendiilor.

# CAPITOLUL II
# ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

## *2.1. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE A COMUNEI FRANCESTI*

### *2.1.1. Obligaţii generale.*

**Art. 8.** (1) Autorităţile administraţiei publice şi persoanele juridice care administrează bunuri aparţinând domeniului public şi privat al oraşului, vor asigura controlul respectării prezentelor

reglementări de apărare împotriva incendiilor.
(2) Organele administraţiei publice locale, precum şi agenţii economici de interes local şi instituţiile publice, numesc cadre tehnice, respectiv personal tehnic, cu atribuţiuni de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, atestate conform actelor normative în vigoare.
**Art. 9.** Autorităţile administraţiei publice locale asigură integrarea măsurilor privind dezvoltarea şi perfecţionarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, în programele de dezvoltare economico-socială ce se întocmesc la nivel judeţean şi local.

## *2.1.2. Obligaţiile consiliului local şi ale primarului:*

**Art. 10.** (1) La nivelul municipiului activitatea de apărare împotriva incendiilor este organizată de către consiliul local şi primar.
(2) Consiliul local şi primarul, conform prevederilor legale, au următoarele obligaţii principale:

### I. Consiliul local

a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza căruia funcţionează;
b) emite hotărâri, în condi ţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;
c) înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
d) desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;
e) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenţă voluntare înfiinţate şi exercită controlul folosirii acestora;
f) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;
g) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
h) analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de ap ărare împotriva incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;
i) asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului de urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

### II. Primarul

a) asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;
b) asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;
c) coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cumijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, pân ă la stingerea incendiului ori pân ă la sosirea forţelor inspectoratului;
d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;
e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice;

f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le emite;
g) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
h) organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;
i) asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia;
j) asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă voluntare şi a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
k) asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice, carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată;
l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administraţiv-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;
m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare; comunică de îndată inspectoratului scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenţie noi;
n) asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie antiincendiu a populaţiei;
o) analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor;
p) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunităţii locale.

## *2.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI AGENŢILOR ECONOMICI*

### *2.2.1. Obligaţiile conducătorilor instituţiilor publice şi agenţilor economici*

Art. 11 (1) Prin conducător în sensul prezentelor reglementări, se înţelege persoana fizică cuatribuţii de conducere, care angajează salariaţi cu contract individual de muncă sau cu convenţie civilă de prestări servicii în numele persoanei juridice pe care o reprezintă; termenul "conduc ător" utilizat în prezentele reglementări include şi semnificaţia termenului "patron" pe care acest din urm ă termen o are în legislaţia specifică domeniului apărării împotriva incendiilor;
(2) Conducătorul are următoarele obligaţii principale:
a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modific ări şi să le aducă la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei persoane interesate;
b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să justifice autorităţilor competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor;
c) să obţină avizele şi autorizaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege;
d) să întocmească şi să actualizeze permanent lista cu substanţele periculoase, clasificate astfel potrivit
legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de prim-ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
e) să elaboreze instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească sarcinile ce revin salariaţilor, pentru fiecare loc de muncă; să asigure organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire a salariaţilor, a persoanelor angajate sub orice formă, în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;

f) se verifice că, atât salaria ţii, cât şi persoanele din exterior, care au acces în unitatea sa, primesc, cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;

g) să stabilească un număr de persoane cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

h) să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de incendiu, precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activităţii şi să asigure întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment;

i) să asigure contactele, înţelegerile, angajamentele, convenţiile şi planurile necesare corelării în caz de incendiu, a acţiunii forţelor şi mijloacelor proprii cu cele ale serviciilor de urgenţă ce pot fi solicitate în ajutor; să permită accesul acestora în unitatea sa în scop de recunoaştere, de instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate;

j) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protecţie individuală, substanţele de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi medicamentele şi antidotul necesar acordării primului ajutor;

k) să prevadă fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi să asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor în unitatea sa;

l) să stabilească şi să transmită, către utilizatorii produselor rezultate din activitatea unităţii sale, precum şi către terţii interesaţi, regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea şi conservarea produselor respective;

m) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.

**ART.12.** (1) In cazul în care conducătorul nu-şi poate îndeplini, cu mijloacele şi personalul propriu obligaţiile prevăzute la art. 11 alin. 2 lit. b), e) şi h), el este obligat să încheie contracte sau convenţii cu persoane fizice sau juridice din exteriorul unităţii sale, în care caz va asigura acestora toate informaţiile şi condiţiile necesare realizării scopurilor propuse;

(2) Conducătorii care deţin părţi din aceeaşi construcţie trebuie să conlucreze pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din prezentele norme sau prin alte prevederi legale, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru ansamblul construcţiei.

**Art.** 13. - (1) In toate cazurile, salaria ţii desemnaţi potivit art. 11, alin. 2, lit. g) şi h), ori persoanele sau serviciile angajate conform art. 12 alin. (1) trebuie să aibă competenţa profesională şi după caz, mijloacele tehnice de intervenţie, la nivelul de performanţă prevăzut de reglementările specifice;

(2) Pentru salariaţii desemnaţi potrivit art. 11 alin. (2) lit. g) şi h), conducătorul este obligat să le acorde timpul necesar executării atribuţiilor stabilite.

## *2.2.2. Obligaţiile utilizatorilor*

**Art. 14** - (1) în sensul prezentelor reglementări, prin utilizator se înţelege orice persoană care foloseşte un bun aflat în proprietatea altei persoane, în baza unei convenţii, ori prin punerea acestuia la dispoziţie pentru utilitate publică, în mod gratuit;

(2) Utilizatorul are următoarele obligaţii principale:

a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite şi date, sub orice formă, de conducător, proprietar, producător sau furnizor, după caz;

b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, asigurate de conducător, proprietar sau de producător;

c) să respecte normele de apărarea împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau desfăşoară, în care caz utilizatorului îi revin, în mod corespunzător şi obligaţiile prevăzute la art.11.

d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului

iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare.

### *2.2.3. Obligaţiile salariaţilor*

**Art.** 15. - Fiecare salariat, indiferent de natura angajării, are în procesul muncii următoarele obligaţii principale:
a) să respecte regulile şi măsurile de apărarea împotriva incendiilor aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de conducător sau de persoane desemnate de acesta;
b) să utilizeze potrivit instrucţiunilor date de conducător, sau de persoanele desemnate de acesta substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de lucru;
c) să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
d) să comunice imediat, conducătorului ori persoanelor împuternicite de acesta, orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducător, atât cât îi permit cuno ştinţele şi sarcinile sale în vederea realizării măsurilor de apărarea împotriva incendiilor;
f) să acorde ajutor, atât cât este ra ţional posibil oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de pericol.

### *Obligaţiile proiectanţilor, executanţilor, investitorilor şi beneficiarilor*

**Art. 16. -** Proiectanţii de construcţii şi amenajări, de echipamente, utilaje şi instalaţii tehnologice sunt obligaţi:
a) să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărarea împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectivele proiectate;
b) să elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General şi să evalueze riscurile de incendiu pe baza metodologiei emise de IGSU;
c) să prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, autospeciale, instalaţii, dispozitive, echipamente, substanţe, accesorii şi alte mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, care îndeplinesc condiţiile de calitate, potrivit legii;d) să întocmească şi să predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare, la parametrii proiectaţi, ale dispozitivelor şi instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, pe care le-au prevăzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători;
**Art.** 17. - Executan ţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii sunt obligaţi:
a) să realizeze, integral şi la timp, măsurile de apărare împotriva incendiilor cuprinse în proiecte, cu respectarea condiţiilor de calitate prevăzute de lege;
b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor necesare pe timpul efectuării probelor şi rodajelor, pe timpul executării lucrărilor şi la organizările de şantier;
c) să pună în stare de funcţionare instalaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute în documentaţiile de execuţie, pân ă la data recepţiei construcţiilor, amenajărilor sau instalaţiilor tehnologice pe care le-au realizat.
**Art.** 18. - (1) Proiectanţilor şi executanţilor le sunt aplicabile după caz, şi dispoziţiile prevăzute la art. 11-15 din prezentele reglementări.
(2) La lucrările de amenajări a construcţiilor existente în cazul în care, în mod justificat, nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale normativelor în vigoare, referitoare la siguranţa la foc, se vor lua măsuri compensatorii de apărare împotriva incendiilor.
**Art. 19. -** (1) în toate fazele de cercetare, proiectare, execuţie, şi pe întreaga lor durată de existenţă, construcţiile de orice tip, dispozitivele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice se supun unei examinări sistematice şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice;

(2) Obligaţia executării activităţilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor care concură la proiectarea, realizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, postutilizarea şi dezafectarea construcţiilor,echipamentelor şi a instalaţiilor tehnologice, potrivit obligaţiilor şi răspunderilor prevăzute de lege.

**Art. 20** - începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi la instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea, sau schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora sesupun, potrivit legii, avizării şi autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

**Art. 21** - Obligaţia obţinerii avizelor şi/sau autorizaţiilor prevăzute la art. 20 revine persoanei fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei.

**Art. 22** - Avizele şi autorizaţiile prevăzute la art. 20 se eliberează de către inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă;

**Art. 23** - Categoriile de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări, care se supun avizării şi/sau autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor, sunt aprobate prin hotărâre de guvern;

**Art. 24** - Normele metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor sunt elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

# CAPITOLUL III
# REGULI ŞI MĂSURI SPECIFICE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

**Art. 25.** (1) Potrivit competenţelor instituite de actele normative, exercitarea controlului asupra regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor constituie atribuţii ale inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă, ale autorităţilor administraţiei publice locale, ale conducătorilor agenţilor economici şi instituţiilor şi, după caz, ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
**(2)** Organizarea activităţii de control a respectării regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor, se realizează în baza actelor normative în vigoare, a dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice locale, a deciziilor conducătorilor agenţilor economici şi instituţiilor şi, după caz, a regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.

## *3.1. REGULI ŞI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA CONSTRUCŢII ADMINISTRATIVE*

- Sedii de primării; sedii de instituţii, asociaţii, fundaţii, organizaţii; sedii de birouri etc.

**Art. 26** - La proiectarea, executarea şi exploatarea construcţiilor administrative şi a instalaţiilor utilitare aferente (de alimentare cu apă, cu energie electrică, cu gaze, de încălzire, de ventilare, deparatrăznet etc.) se vor respecta normativele, standardele, prescripţiile tehnice şi alte instrucţiuni în vigoare, privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

**Art. 30.** - Construc ţiile independente, grupate sau comasate, potrivit reglementărilor tehnice, se amplasează la distanţe de siguranţă faţă de vecinătăţi sau se compartimentează astfel încât, în caz de incendiu, să nu pună în pericol alte construcţii, compartimente de incendiu, instalaţii sau vecinătăţi.

**Art. 31**. - Construc ţiile supraterane civile (publice), de producţie, sau de depozitare se amplasează astfel încât s ă nu permită propagarea incendiilor o perioadă de timp normată sau, în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectivele învecinate, respectându-se distanţele minime de siguranţă.

**Art. 32.** - Instala ţiile şi sistemele de încălzire, coşurile de fum se execută şi izolează faţă de elementele combustibile ale construcţiilor, conform reglementărilor tehnice în domeniu, astfel încât să nu conducă la incendii datorită transmiterii căldurii sau a scăpărilor de gaze fierbinţi, flăcări, scântei etc; de asemenea se vor respecta prevederile de la pct. 3.2.1. şi 3.2.2. ale prezentelor reglementări.

**Art. 33** - Finisajele pe c ăile de evacuare a persoanelor trebuie să fie, de regulă, incombustibile; la placarea cu materiale combustibile a pereţilor se vor lua măsuri corespunzătoare de protecţie, cum sunt: tratarea cu substanţe ignifuge, întreruperi locale ale continuităţii materialelor combustibile, prevederea instalaţiilor automate de stingere etc., în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice.

**Art. 34.** - în casele de sc ări de evacuare nu vor fi amenajate spaţii de lucru, de depozitare ori cu alte destinaţii şi nu vor fi introduse conducte de gaze naturale pentru utilizări tehnologice, conducte pentru lichide combustibile sau tuburi colectoare de gunoi sau alte materiale.

**Art. 35.** - Traseele c ăilor de evacuare trebuie marcate cu indicatoare conform reglementărilor tehnice.

**Art. 36.** - în func ţie de riscurile de incendiu, de condiţiile de propagare a incendiilor, de categoria de importanţă a construcţiilor, de importanţa şi de valoarea acestora, precum şi de posibilităţile reale de evacuare, alarmare, alertare şi de acţionare a forţelor de intervenţie, în scopul realizării siguranţei la foc a utilizatorilor, se prevăd instalaţii de detectare, de semnalizare, de iluminat de siguranţă şi instalaţii de stingere a incendiilor, precum şi alte instalaţii şi echipamente de p.s.i., potrivit reglementărilor de specialitate.

**Art. 37.** - Pentru asigurarea condi ţiilor de acces, intervenţie şi salvare în caz de incendiu, la construcţii şi instalaţii se prevăd şi menţin în permanenţă libere, practicabile şi curate, căi de circulaţie(drumuri) corespunzător amenajate pentru accesul utilajelor şi autospecialelor de intervenţie ale pompierilor; de asemenea se vor respecta prevederile art. 76, alin. (4) din prezentele reglementări.

(drumuri) corespunzător amenajate pentru accesul utilajelor şi autospecialelor de intervenţie ale pompierilor; de asemenea se vor respecta prevederile art. 76, alin. (4) din prezentele reglementări.
**Art. 38.** - CIădirile civile (publice) se dotează cu stingătoare, asigurând un sting ător portativ cu pulbere la 300 m.p., dar minim 2 stingătoare pe fiecare nivel de clădire.

## *3.2.REGULI ŞI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA CONSTRUCŢII DE LOCUIT ŞI ANEXE ALE ACESTORA 3.2.1. Instalaţii de încălzire centrală*

**Art. 39.** - (1) Instala ţiile de încălzire centrală se pot amplasa în ansamblul unei clădiri sau în clădiri independente ori alipite acestora, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice specifice;
(2)Proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală se vor face în conformitatecu prevederile normativului specific din domeniu, respectiv a prescripţiilor date de producător,pentru fiecare instalaţie în parte;
(3)Coşurile şi canalele de fum se realizează din materiale incombustibile rezistente la foc şi laacţiunea corozivă a filmului şi gazelor de ardere; acestea vor fi izolate corespunzător faţă de elementele combustibile ale pereţilor, planşeelor sau acoperişurilor;
(4)Coşurile sau canalele de fum de la instalaţiile de încăzire ale unor construcţii aflate la distanţe mai mici decât distan ţele de siguranţă, în raport cu construcţiile sau amenajările învecinate care au acoperişuri combustibile, vor fi prevăzute cu dispozitive pentru prevenirea degajării şi împrăştierii scânteilor şi particulelor aprinse;
(5)După caz, se vor respecta corespunzător şi regulile înscrise la art. 42-46, ale prezentelor reglementări.

**Art.** 40. - Pe timpul exploat ării instalaţiilor se interzice:
a) depozitarea în centrala (minicentrala) termică a unor obiecte sau materiale ce nu au legătură cu exploatarea acesteia; neechiparea centralei cu aparate de măsură şi control a temperaturii, presiunii din cazan şi conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil, supape de siguranţă sau nefimcţionarea acestor aparate;
b) neizolarea corespunzătoare a coşurilor de evacuare a fumului faţă de materialele combustibile;
c)depozitarea combustibilului în interiorul centralei (cu excepţia combustibilului din rezervorul deconsum zilnic, la centralele pe combustibil lichid).
**Art.** 41. - (1) Punerea în fiinc ţiune a injectoarelor de combustibil lichid sau a arzătoarelor cu combustibil gazos se va face cu respectarea strictă a regulilor de aprindere, după cum urmează:
a) verificarea instalaţiei şi echipamentelor în vederea depistării eventualelor scurgeri sau scăpări de combustibil;
b) ventilarea focarelor şi canalelor de evacuare a gazelor înainte de punerea în funcţiune, timp de 10 minute;
c)la aprindere se va respecta principiul "gaz pe f lacără" şi se va folosi un mijloc de aprindere corespunzător.
(2)Sub injectoarele de combustibil lichid, în faţa focarelor, vor fi prevăzute tăvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri;
(3) Centralele termice pe combustibil gazos vor fi puse în funcţiune numai după verificarea arzătoarelor şi controlul presiunii în conducta de gaze;
(3) Pentru asigurarea închiderii, circuitul de alimentare al arzătorului va fi prevăzut cu două ventile montate în serie, din care unul cu acţiune manuală, marcându-se vizibil pozi ţia "închis" sau "deschis".

## *3.2.2. Mijloace de încălzire cu acumulare şi fără acumulare de căldură*

**Art.** 42. - La exploatarea sobelor cu acumulare sau f ără acumulare de căldură se vor respecta următoarele reguli:
a) în faţa focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile la mai puţin de 1,25 m;
b) depozitarea sau amplasarea materialelor combustibile se face la distanţa de minim 1 m faţă deîn faţa uşiţei de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablămetalică, având dimensiunea 70x50 cm;

c) înainte de utilizare şi periodic, sobele de încălzit şi coşurile de fum vor fi verificate pentru depistarea eventualelor fisuri, crăpături, înfundări sau alte nereguli;
d) în timpul funcţionării sobelor, uşiţele focarului şi cenuşarului vor fi menţinute închise şi zăvorâte;
e) cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop (groapă), numai după ce sevor stinge resturile de jar cu apă; locul special amenajat se va afla la o distanţă de 25-30 m faţă de depozitele de furaje sau de construcţii şi alte amenajări 'ce au în componenţă elemente de construcţie combustibile;
f) coşurile de fum vor fi tencuite la exterior, pe porţiunea cuprinsă în podul clădirii, asigurându-se o izolare corespunzătoare a coşurile faţă de materialele combustibile ale elementelor de construcţie; la traversarea plafoanelor sau acoperişurilor care conţin elemente combustibile se va asigura o distanţă de minim 15 cm între coşul de fum şi materialele combustibile; înălţimea coşului de fum, precum şi alte dimensiuni constructive de poziţionare ale acestora, sunt prevăzute în normativeletehnice specifice; spaţiul podului traversat de coşuri de fum nu se utilizează, de regulă, ca spaţiu de depozitare a materialelor combustibile, iar amplasarea unor materiale sau obiecte combustibile la mai puţin de lm de coşul de fum e strict interzisă; de asemenea se vor respecta prevederile art. 39, alin. (4) din prezentele reglementări;
g) Uşiţele sau locaşurile speciale prin care se curăţă de funingine coşurile şi sobele trebuie închise sau astupate ermetic după terminarea operaţiunii de curăţire, orice defecţiune putând conduce la pătrunderea scânteilor sau particulelor aprinse în sp aţiile din jur;
h) coşurile de fum şi sobele care funcţionează cu combustibil solid se vor curăţa de funingine o dată la trei luni, iar în cazul funcţionării cu combustibil lichid sau gazos se vor curăţa o dată la patru, respectiv la şase luni.

**Art. 43.** - Pe timpul exploatării sobelor, se interzice:
a) uscarea sau aşezarea pe sobe a hainelor sau altor obiecte combustibile;
b) folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarul ui;
c) utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, sau cu uşiţele defecte;
d) aprinderea focului cu benzină, sau alte lichide inflamabile;
e) lăsarea nesupravegheată a focului;
f) lăsarea copiilor fără supraveghere în încăperi cu sobe în funcţiune;g) supraîncălzirea sobelor în timpul exploatării.

**Art. 44.** - La sobele fără acumulare de căldură se vor respecta în plus următoarele reguli:
a) amplasarea sobelor de metal, fără o protecţie corespunzătoare pe pardoseala de scândur ă este interzisă;
b) la sobele cu înălţimea picioarele de minim 25 cm, pardoseala combustibilă de sub aceasta se protejează printrun strat izolator de cărămidă plină, având grosimea de 5 cm, iar acest postament trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa focarului cu 50 cm;
c) când sobele au picioare mai scurte de 25 cm, str atul izolator se va realiza astfel: pe o folie (bucată) de azbest de minim 0,5 cm şi una din tablă metalică, cu o grosime de 0,3 cm, se amplasează patru rânduri de c ărămidă (pe lat) cu mortar şi argilă.

**Art. 45.** - La sobele cu acumulare de c ăldură se vor mai avea în vedere şi următoarele reguli:
a) tavanele combustibile se vor proteja prin tencuire sau acoperire cu un strat de azbest şi tablă, ce va depăşi perimetrul sobei cu cel puţin 15 cm;
b) atunci când pere ţii încăperilor sunt executaţi din materiale combustibile, porţiunea de perete de lângă sobă se va face din zidărie, depăşindu-se marginile sobei cu 50 cm pe toate direcţiile.

**Art. 46.** - La utilizarea gazelor naturale, drept combustibil se vor respecta următoarele reguli:
a) verificarea periodică şi menţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor (conducte, robinete,arzătoare etc);
b) când se constat ă prezenţa gazelor într-o încăpere se va proceda de îndată la aerisirea acesteia; aprinderea focului se va face numai după înlăturarea cauzelor care au determinat scăpările de gaze;
c) aprinderea focului se va face prin utilizarea unui mijloc corespunzător (torţă, aprinzător etc.) cu respectarea principiului “gaz pe flac ără”;
d) atât la aprinderea focului, cât şi la stingere, gazele vor fi deschise şi respectiv închise mai întâi de la robinetul principal şi după aceea de la robinetul arzătorului
e) se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile generale de folosire a gazelor precum şi instrucţiunile specifice de funcţionare a aparatelor supuse exploatării.

## 3.2.3. Instalaţii electrice şi de paratrăznet

**Art. 47.** - (1) Tablourile electrice se vor amplasa în zone uşor accesibile personalului de specialitate pentru întreţinere şi în locuri ferite de deteriorări mecanice; în apropierea tablourilor electrice nu este admisă depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile;
(2)Tablourile electrice şi celelalte aparate şi echipamente electrice individuale amplasate în încăperi vor fi prevăzute cu carcase de protecţie;
(3) Montarea cablurilor, echipamentelor (prize, întrerupătoare etc.) şi a tablourilor electrice direct pe elemente combustibile ale construcţiilor nu este admisă;
(4) Folosirea instalaţiilor electrice provizorii nu este admisă decât în situa ţii speciale, accidentale, strict necesare şi temporare, cu acordul şi cu luarea măsurilor suplimentare corespunzătoare, stabilite de organele competente, abilitate în acest sens;
(5)Corpurile de iluminat nu se vor suspenda direct de conductoarele care le alimentează, ele se vor fixa pe plafon cu cârlige sau de perete prin consol e;
(6) întreruperea şi restabilirea circuitelor trebuie executate numai prin intermediul întrerupătoarelor şi a comutatoarelor;
(7) Folosirea-instalaţiei cu defecţiuni sau improvizaţii (conductori neizolaţi, prize sau întrerupătoare defecte, doze de ramificaţie fără capace de protecţie etc.) nu este admisă;
(8)Folosirea siguranţelor supradimensionate la tablourile de distribuţie, sau a dispozitivelor, echipamentelor sau sistemelor de protecţie defecte, precum şi suprasolicitarea circuitelor de prize, iluminat şi forţă este interzisă;
(9) Executarea instalaţiilor electrice sau de paratrăznet se va face cu respectarea prevederilor normativelor specifice; întreţinerea, repararea sau modificarea instalaţiilor electrice şi de paratrăznet se vor efectua numai de către persoane autorizate şi cu respectarea termenelor prevăzute de normativele specifice;
(10) Instalaţiile electrice vor avea o execuţie corespunzătoare, în funcţie de gradul de protecţie care trebuie asigurat şi al naturii elementelor de construcţie ale spaţiului respectiv;
(11) La montarea conductorilor aerieni, izolatorii se vor fixa pe suporturi incombustibile; nu se vor folosi ca suporţi arborii.

## 3.2.4. Adăposturi de animale

**Art. 48.** (1) Intrarea în grajduri sau alte adăposturi de animale şi păsări cu lumân ări, chibrituri aprinse, sau lămpi de iluminat cu flacără liberă este interzisă;
(2) Depozitarea materialelor inflamabile în spaţiile de adăpostire a animalelor şi păsărilor este strictinterzisă;
(3)De regulă, iluminarea adăposturilor de animale se face natural; iluminatul electric al acestor spaţii se va utiliza cu respectarea condiţiilor specifice pentru asemenea situaţii; în cazul iluminatului electric, nu este permisă folosirea instalaţiilor improvizate sau cu defecţiuni; instalaţia electrică va avea o execuţie corespunzătoare în funcţie de natura elementelor de construcţie ale spaţiului respectiv; în lipsa iluminatului electric, se admite folosirea în grajduri a felinarelor numai în timpul cât se desfăşoară activităţi în interior;
(4) In grajduri şi adăposturi-fânare este interzis fumatul şi utilizarea focului deschis, cu desăvâr şire;
(5) Menţinerea curăţeniei în jurul adăposturilor, înlăturarea paielor şi a altor deşeuri combustibile sunt necesare în permanenţă;
(6)De regulă, adăposturile animalelor nu se încălzesc; în cazul folosirii unor mijloace de încălzire,alimentarea acestora se va face din exterior.

### Depozite de furaje şi magazii de cereale sobele fără acumulare de căldură şi 0,5 m la sobele cu acumulare de căldură

Art. 49. (1) Amplasarea depozitelor de furaje şi alte plante se face la distanţe de siguranţă; distanţa de siguranţă este de 25-30 m, faţă de coşurile de fum ale construcţiilor învecinate, prin care pot ieşiscântei şi particule aprinse;

(2) Terenurile destinate pentru depozitare vor fi curăţate de vegetaţia din jur;
(3) Nu se recomandă depozitarea furajelor în apropierea reţelelor electrice, căilor ferate sau

drumuri publice la o distanţă, măsurată pe orizontală, mai mică de 40 m, respectiv 25-30 m;
(4)Utilizarea focului deschis, fumatul, iluminatul cu flacără liberă şi aruncarea cenuşei fierbinţi sunt interzise în apropierea depozitelor de furaje, la o distanţă mai mică de 25-30 m;
(5) Se interzice jocul copiilor cu focul şi lăsarea lor fără supraveghere în apropierea depozitelor de furaje;
(6) Se interzice depozitarea furajelor sau cerealelor cu umiditate ridicată, deoarece prezintă pericol de încălzire şi autoaprindere şi se va urmări în permanenţă ca temperatura să nu depăşească limitele admise;
(7) In aceste spaţii sunt interzise fumatul şi executarea lucrărilor de sudură electrică sau oxiacetilenică şi a oricăror lucrări cu foc deschis, precum şi depozitarea unor materiale sau substanţe uşor inflamabile sau care prezintă pericol de explozie.

### *3.2.6. Alte prevederi pentru anexe gospodăreşti şi dependinţe*

**Art. 50** (1) Este interzis a se amplasa şi folosi cuptoare, afumători, maşini de gătit sau bucătării de vară provizorii în aer liber, lâng ă casele de locuit, în apropierea grajdurilor şi magaziilor executate din elemente de construcţie din materiale combustibile şi a altor materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ule i etc.), la o distanţă mai mică de 10 m;
(2)Este interzis a se scoate burlane de metal pe fereastră sau sub streaşină, fără să fie izolate de părţile combustibile ale construcţiei;
(3) La utilizarea instalaţiilor electrice vor fi respectate şi prevederile art. 47, alin. (10) din prezentele reglementări;
(4) Este interzis a se depozita în anexele gospodăreşti orice fel de lichid inflamabil cu excepţia celui necesar uzului casnic necesar şi obişnuit, în cantitate de cel mult 25 litri; acesta se va păstra în vase metalice, bine închise şi la locuri ferite de pericolul incendierii.
(5)

### *3.2.7. Folosirea maşinilor de gătit, aparatelor electrice, aparatelor de uz casnic*

**Art. 51**. - Utilizarea orie ăror maşini şi aparatelor de orice fel se va face cu respectarea strictă a instrucţiunilor date de producător.
**Art. 52.** - (1) Este interzis a se mânui şi transporta buteliile de gaze lichefiate, fără luarea măsurilor de protecţie împotriva lovirii, căderii şi deformării lor;
(2) Buteliile de aragaz nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtunul de cauciuc ce prezintă porozităţi, crăpături sau lărgiri la capete sau fără coliere metalice de strângere; Buteliile de aragaz nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acţiunea directă a razelor solare şi nu vor fi culcate; distanţa dintre butelie şi aparat trebuie să fie de minim 1 m, iar faţă de surse de căldură cu flacără deschisă, de cel puţin 2 m;
(3) încercarea etanşeităţii nu se face cu flacără deschisă; verificarea se execută numai cu emulsie de săpun şi apă; aprinderea focului în cazul folosirii gazelor lichefiate se face respectând principiul „gaz pe flacără";
(4) Se interzice utilizarea recipientelor neomologate sau defecte şi transvazarea improvizată sau neautorizată a gazelor petroliere lichefiate dintr-un recipient în altul;
(5) Lămpile de gătit şi de iluminat cu petrol trebuie să fie în stare bună, rezervorul să nu prezinte fisuri şi să nu aibă scurgeri; umplerea rezervoarelor se va efectua numai când 1 ămpile sunt stinse;
(6) Utilizarea consumatorilor de energie electrică (reşouri, radiatoare sau alte aparate electrice), care se pot supraîncălzi se va face cu luarea măsurilor de izolare faţă de elementele combustibile;
(7) Introducerea conductorilor electrici fără ştecher în priză sau legarea direct în tablourile electrice sau aparent în dozele de ramificaţie nu este permisă;
(8) Lăsarea în funcţiune fără supraveghere a oricărui fel de aparat electric: televizor, radio, fier de
călcat, reşou, radiator etc., nu este permisă;
(9) Fierul de călcat va fi aşezat în timpul folosirii, pe suport de sârm ă, din cărămidă sau alte materiale incombustibile;
(10) Aparatele electrice de încălzit se vor utiliza fără suprasolicitarea instalaţiei electrice; aceste

apărate trebuie amplasate la o distanţă de cel puţin 1 m faţă de materialele combustibile din apropiere;
nu este permisă exploatarea unor aparate electrice de încălzit improvizate, artizanale sau neomologate;
(11) Copiii nu trebuie lăsaţi fără supraveghere în încăperi în care se află maşini de gătit, aparate electrice sau alte aparate de uz casnic în funcţiune.

## *3.2.8. Focul deschis şi fumatul*

**Art. 53.** (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, fără respectarea distanţelor de siguranţă, sau pe timp de vânt şi lăsarea lui fără supraveghere sunt interzise;
(2) Trebuie înlăturat cu desăvâr şire accesul copiilor la chibrituri, brichete, lumân ări sau alte asemenea surse de foc;
(3) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri amenajate, la distanţe de siguranţă, încât s ă nu permită propagarea focului, la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau alte vecinătăţi;
(4) Utilizarea focului deschis în diferite scopuri, precum şi arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile, se admite numai în locuri special amenajate, ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanent ă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii; în asemenea condiţii se va asigura o distanţă minimă de 10 m faţă de materiale combustibile (lemn, hârtie, textile etc.,) şi de 40 m faţă de locuri cu pericol de explozie;
(5) Preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul în co ndiţii şi în locuri în care se pot produce incendii, constituie o obligaţie a persoanelor care răspund potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor;
(6) Fumatul este interzis, de regulă, în toate locurile unde nu se admite folosirea focului deschis; locurile de fumat se pot amenaja la 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, etc), 40 m fa ţă de locurile în care există pericol de explozie şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau în zonele împădurite;
(7) Utilizarea focului deschis şi fumatul se reglementează de către factorii responsabili potrivit normelor şi dispoziţiilor generale.

## *3.2.9. Construcţii de locuit*

**Art. 54.** (1) Proprietari ai imobilelor de locuit au următoarele obligaţii;
b) să desfăşoare activităţi de informare şi instruire pentru cunoaşterea regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
c) să stabilească şi să asigure pe baza normelor de dotare necesarul de mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;
d) să controleze existenţa şi starea mijloacelor de stingere a incendiilor şi să urmărească menţinerea în stare de funcţionare a acestora; să dispună măsuri pentru remedierea de îndată a tuturor deficienţelor constatate cu privire la dotarea clădirilor, precum şi la construcţii şi instalaţii de natură să provoace incendii, a căror remedieri intră, potrivit legii, în obligaţiile asociaţiilor.
(2) Conducerea asociaţiei trebuie să interzică:
a) realizarea oricărui tip de amenajări sau depozitarea în casele de scări, a materialelor de orice fel care conduc la reducerea gabaritului sau blocarea căilor de acces şi de evacuare;
b) depozitarea substanţelor cu pericol de incendiu în poduri, subsoluri, garaje sau în case de scări din clădirile de locuit;
c)utilizarea focului deschis în poduri şi subsoluri fără luarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor corespunzătoare, conform dispoziţiilor generale emise de organele abilitate de lege referitoare la acest domeniu;Lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice sau a legăturilor este interzisă;
d)schimbarea destinaţiei sau modificarea construcţiilor şi instalaţiilor utilitare, de către persoane fizice şi juridice neautorizate;
e)executarea lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparaţii, la instalaţiile utilitare, de către persoane neautorizate sau fără respectarea prevederilor legale;

f)folosirea în caz de incendiu, a ascensoarelor în scopul evacuării persoanelor;
g)blocarea accesului şi circulaţiei autospecialelor de intervenţie în zonele de locuit sau la sursele dealimentare cu apă (hidranţi stradali, bazine etc.);
h)exploatarea sistemelor, aparatelor, echipamentelor şi instalaţiilor utilitare (de alimentare cu energie electrică, de alimentare cu apă, de încălzire, de gaze, de ventilaţie, de paratrăznet, etc.) cu defecţiuni, suprasolicitate, cu improvizaţii, după caz, sau fără protecţii corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care simt utilizate;
i)păstrarea în locuinţe a carburanţilor sau a altor lichide inflamabile în cantităţi mai mari decât necesarul pentru uzul casnic normal şi obişnuit sau păstrarea lor în ambalaje (vase) necorespunzătoare.

## *3.3. REGULI ŞI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA CONSTRUCŢIILE CU FUNCŢIONALITĂŢI MULTIPLE*

**Art. 55.** - La executarea construcţiilor cu funcţionalităţi multiple se ţine cont de rezistenţa structurilor superioare;
**Art. 56.** - Fiecare funcţiune civilă (publică) distinctă se separă de restul construcţiei prin pereţi şi planşee corespunzătoare în funcţie de riscul de incendiu şi densitatea sarcinii termice;
**Art. 57.** - Prin conformarea construcţiei se va urmări dispunerea distinctă a funcţiunilor cu risc marede incendiu, separându-se cu elemente de construc ţie rezistente la foc corespunzătoare densităţii sarcinii termice din spaţiile respective, astfel încât s ă nu pună în pericol alte funcţiuni civile (publice) adiacente sau construcţia;
**Art. 58.** - Funcţiuni civile (publice) cu risc mare de incendiu nu trebuie dispuse sub spaţii cu aglomerări de persoane iar, în cazul în care acesta nu este posibilă, cu justificare tehnică, se vor asigura măsuri de protecţie compensatorii corespunzătoare;
**Art. 59.** - Funcţiunile civile (publice) dispuse în construcţie se separă între ele şi faţă de căile comune de circulaţie şi evacuare, prin elemente rezistente la foc, corespunzător destinaţiilor şi tipurilor de clădire;
**Art. 60.** - Prin dispunerea, ale ătuirea şi realizarea elementelor despărţitoare se va asigura limitarea propagării focului şi a fumului la spaţiile adiacente şi se va împiedica propagarea uşoară a focului şi fumului;
**Art. 61**. - Construc ţiile cu funcţiuni mixte civile (publice) pot avea căi de evacuare comune tuturor funcţiunilor civile (publice) din clădire;
**Art. 62.** - Instala ţiile utilitare aferente vor respecta prevederile reglementărilor tehnice de specialitate, corespunzător destinaţiilor şi riscurilor de incendiu etc;
**Art. 63.** - Construcţiile cu funcţiuni multiple vor avea asigurate căi de acces, intervenţie şi salvare, astfel distribuite, alcătuite, marcate, echipate şi realizate încât s ă permită evacuarea şi intervenţia uşoară în caz de incendiu;
**Art. 64.** - Construcţiile cu funcţiuni multiple se dotează cu mijloace de primă intervenţie corespunzătoare destinaţiei şi clasei de incendiu, potrivit normelor de dotare;
**Art. 65.** - Construcţiile cu funcţiuni multiple se echipează cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor, conform reglementărilor tehnice de specialitate.

## *3.4.* REGULI ŞI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA EFECTUAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE CU RISC DE INCENDIU

**Art. 66.** - Ma şinile, tractoarele, combinele de recoltat şi celelalte maşini agricole, precum şi autovehiculele de transport ce se vor folosi la recoltarea cerealelor, vor fi verificate tehnic de persoane autorizate înlăturându-se toate defec ţiunile care ar putea cauza incendii;

**Art. 67** - Autovehiculele care se utilizeaz ă în perioada de recoltare, vor fi pregătite în mod special de către deţinătorii, conform normelor specifice şi instrucţiunilor producătorului;

[27]**Art. 68.** - Pentru a fi admise la lucr ările de recoltare a cerealelor maşinile de orice fel trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) sistemele de aprindere, de alimentare, carburaţie şi de distribuţie să fie perfect reglate pentru a preveni explozii false, însoţite de eliminarea de scântei sau gaze în stare arzâ ndă;
b) rezervoarele cu combustibil şi întreaga instalaţie de alimentare cu carburanţi să fie etanşă, fără pierderi de carburanţi;
c) instalaţiile electrice să aibă toate conexiunile bine fixate, conductoarele şi siguranţele să fie dimensionate corespunzător, acumulatorul să fie bine fixat, fişele montate corect, capacul delcoului să fie fără crăpături, iar condensatorul în perfectă stare de funcţionare;
d) ţevile de eşapament de la tractoare să fie prevăzute cu dispozitive de reţinere a scânteilor(parascântei) omologate;
e) se va curăţa de funingine toba de eşapament;
f) şoferii vor fi instruiţi în mod special, pentru a cunoaşte pericolele de incendiu, măsurile de prevenire
şi de combatere, mânuirea sting ătoarelor de incendiu;
g) toate tractoarele, autocombinele şi autovehiculele vor fi dotate cu stingătoare cu praf şi $CO_2$ în stare
de funcţionare, conform instrucţiunilor tehnice specifice şi cele emise de producători;
**Art. 69.** (1) în perioada coacerii şi pân ă la terminarea recoltării cerealelor, se va interzice fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri, pe arii, pe mirişti; locurile pentru fumat nu se vor amplasa la o distanţă mai mică de 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării şi faţă de locurile de depozitare a paielor, iar faţă de depozitele şi punctele de alimentare cu combustibil, la o distanţă mai mică de 40 m; în aceste locuri se vor instala tăbliţe cu inscripţia „FUMATUL OPRIT”
(2) Utilizarea focului deschis şi fumatul se reglementează de către factorii responsabili în conformitate cu prevederile punctului 3.2.8 din prezentele reglementări;
**Art. 70.** - La efectuarea seceri şului şi la recoltarea cu combina în lan, se vor respecta următoarele reguli: lucrările vor începe prin izolarea lanurilor faţă de drumurile, masivele păduroase, şi căile ferate cu care se mărgineşte prin crearea unor fâ şii paralele arate, paiele şi cerealele boabe rezultate de la recoltare fiind evacuate în afara fâ şiei; lăţimea fâ şiei de izolare va fi faţă de drumuri şi masive păduroase de 20 m, iar faţă de calea ferată de 30 m.
**Art. 71.** - Depozitarea provizorie a carburan ţilor şi lubrifianţilor necesari pentru lucrările de recoltare se va face la cel puţin 100 m faţă de lanuri, de fâne ţe, de depozite de furaje, de păduri şi la cel puţin 50 m faţă de orice fel de construcţie şi clădire sau calea ferată.
**Art.** 72. - Punctele de alimentare se vor stabili la cel pu ţin 20 m în afara lanurilor şi ariilor şi la cel puţin 10 m faţă de depozitul de carburanţi şi lubrifianţi, aprovizionarea maşinilor la punctele de alimentare facându-se astfel încât ţevile de eşapament să nu fie îndreptate spre aceste puncte.

## *3.5. REGULI ŞI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE ÎN ZONA FONDULUI FORESTIER*

**Art. 73.** (1) Autoritatea silvică judeţeană şi deţinătorul de păduri proprietate privată au obligaţia să asigure prevenirea şi stingerea incendiilor la fondul forestier;
(2) Consiliul judeţean şi consiliile locale, unităţile şi serviciile de pompieri, unităţile de poliţie şi jandarmerie, unităţile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit atribuţiunilor ce le revin prin lege, vor sprijini acţiunile de prevenire sau stingere a incendiilor, după caz, în zonele cu vegetaţie forestieră;
(3) Măsurile organizatorice şi cele silvo-tehnice privind prevenirea şi stingerea incendiilor la fondul forestier, prevăzute în normele în domeniu, vor fi respectate cu stricteţe de toţi deţinătorii de păduri, indiferent de titularul dreptului de proprietate;
(4) Măsurile organizatorice presupun reglementări privitoare la: acţiuni instructiv-educative privind măsurile de prevenire a incendiilor de pădure, organizarea şi executarea unui program de măsurispeciale în perioadele secetoase şi caniculare; marcarea locurilor admise în pădure (pentru popas, fumat şi parcare, în interes turistic etc.); marcarea drumurilor permise sau interzise circulaţiei;

(5)[27] Măsurile silvico-tehnice presupun:
a) plantaţiile de răşinoase se vor crea în amestec cu foioasele acolo unde condiţiile bioecologice permit aceasta; In aceleaşi condiţii - pe marginea masivelor de r ăşinoase - schemele de impădurire pentru viitoarele împăduriri vor avea prevăzută o bandă de 4-8 rânduri de foioase sau larice;
b) lizierele trupurilor de pădure ce se vor crea vor fi închise cu vegetaţie densă verde, arbustivă;
c) liniile somiere să fie cultivate şi întreţinute astfel încât s ă constituie benzi de prevenire a extinderii eventualelor incendii;
d) la operaţiunile culturale, se va urmări scoaterea materialului rezultat pentru diminuarea potenţialului de combustie în cazul unui eventual incendiu;
e) pe traseele drumurilor, şoselelor, căilor ferate (normale sau forestiere) ce trec prin păduri, se vor amenaja benzi izolatoare în zonele ce reprezintă pericol de incendiu prin îndepărtarea litierei şi a resturilor combustibile, pe o lăţime de 5-10 m, pe care este interzisă depozitarea materialului combustibil (vegetaţie ierboasă uscată, gunoaie, lichide inflamabile etc.);
f) în pădure se va asigura o stare corespunzătoare de igienă prin extragerea arborilor uscaţi, lâncezi, rupţi sau doborâ ţi de vânt;
(6) La încheierea oricărui tip de contracte sau convenţii privind exploatarea, administrarea sau orice altă activitate în legătură cu fondul forestier părţile sunt obligate să consemneze în actele respective răspunderile ce le revin, în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor.
(7) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară diferite activităţi în zonele cu vegetaţie forestieră sau în apropierea acestora au obligaţia să respecte în orice împrejurare prevederile normelor specifice din domeniu, precum şi dispoziţiile emise de organele de abilitate, privind lucrările cu foc deschis, fumatul, arderea resturilor vegetale sau de altă natură, precum şi regulile pentru perioadele caniculare sau secetoase;
(8) Totodată utilizarea focului deschis şi fumatul vor respecta prevederile punctului 3.2.8. din prezentele norme.

## *3.6. REGULI ŞI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA UNOR ACTIVITĂŢI ÎN AER LIBER, CARE PRESUPUN PREZENŢA UNUI NUMĂR MARE DE PERSOANE*

**Art. 74.** - La organizarea unor activit ăţi publice în aer liber întreceri sportive, manifestaţii, mitinguri,spectacole, festivaluri, sărbători tradiţionale sau religioase se vor avea în vedere următoarele:
a) organizatorul activităţii va respecta condiţiile impuse de către deţinătorul terenului, stabilite pe bază de contract sau convenţie, în conformitate cu prevederile art. 9 şi art. 73, alin. (6) şi (7) ale prezentelor reglementări;
b) în cazul întrecerilor sportive, manifestaţiilor revendicative, a mitingurilor, organizatorul va interzice participanţilor utilizarea unor materiale sau substanţe care prezintă pericol de incendiu (artificii, alte substanţe piroforice, mijloace incendiare etc.) şi va asigura respectarea prevederilor legale din domeniu;
c) în cazul în care din motive artistice sunt necesare utilizarea unor substanţe piroforice sau de alt fel care presupun focul deschis se vor respecta prevederile punctului 3.2.8. din prezentele reglementări; de asemenea în privinţa fumatului se va respecta aceeaşi reglementare; totodată utilizarea artificiilor, substanţelor piroforice etc. se va face cu respectarea regulilor tehnice specifice din domeniu precum şi a instrucţiunilor date de producător;
d) în toate situaţiile, scenele se vor amenaja în spaţiu deschis, cu cel puţin două posibilităţi de acces;
e) instalaţiile electrice vor fi executate numai de personal autorizat şi cu respectarea strictă a prevederilor art. 47, alin. (4) din prezentele reglementări;
f) organizatorul va numi persoane instruite cu sarcini de supraveghere a tuturor activităţilor care pot conduce la incendii, precum şi pentru stingerea acestora; dacă nu poate executa această activitate va încheia contracte sau convenţii cu persoane calificate în acest sens.
**Art. 75.** - La organizarea unor târguri, bâlciuri, oboare, pi eţe etc. se vor respecta următoarele măsuri:
a) delimitarea locurilor destinate diverselor activităţi ce se desfăşoară în perimetrul târgului (comercializare animale, cereale, bunuri de consum, scândur ă şi materiale de construcţie etc);
b) interzicerea utilizării focului deschis pe timpul desfăşurării activităţii în târguri şi pieţe, fără respectarea prevederilor pct. 3.2.8., al prezentelor reglementări;

c) [27]depozitarea jarului şi cenuşei se face în locuri special amenajate după o prealabilă stingere cu apă;asigurarea şi menţinerea în permanenţă a căilor de acces, circulaţie şi de intervenţie în caz de incendiu;
d) organizatorul va asigura un pichet de incendiu cu mijloace şi materiale de primă intervenţie corespunzătoare riscului de incendiu;
e) stabilirea de către organizatorul sau administratorul activităţii a modului de anunţare a incendiilor la serviciile de pompieri;
f) târgurile pentru comercializarea autovehiculelor se vor amplasa la distanţe de siguranţă faţă de vecinătăţi; se interzice accesul în târguri a autovehiculelo r care prezintă scurgeri de combustibil;
g) prevederile art. 74, lit. a), e) şi f) al prezentelor reglementări se aplică corespunzător.

## *3.7. REGULI ŞI MĂSURI APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT*

### 1. Măsuri preventive

#### *1.1 Căi de evacuare şi salvare*

Căile de evacuare şi salvare din unităţile de învăţământ (coridoare, sc ări, ieşiri) trebuie să fie permanent utilizabile, iar lăţimea acestora nu trebuie îngustată prin amplasarea de automate pentru sucuri, dulapuri, etc.
De acest lucru se va ţine seama şi la pregătirea şi realizarea festivităţilor şcolare, serbărilor organizate de clase şi altor manifestări extraşcolare. Uşile trebuie ţinute permanent închise. în caz de incendiu, pe timpul parcurgerii traseului de evacuare, se va urmări închiderea tuturor uşilor, fără însă a le bloca.

#### *1.2 Sistem de alarmare*

Funcţionarea sistemului de alarmare trebuie verificată în afara orelor de învăţământ. Semnalul de alarmare trebuie să fie cunoscut de către profesori şi elevi. Se recomandă, pregătirea şi a altor echipamente de alarmare de rezervă (de exemplu: clopoţel, megafon, etc.).

#### *1.3 Instalaţii de stingere*

Stingătoarele şi hidranţii trebuie să fie permanent accesibile şi în stare de funcţionare.

#### *1.4 Ocuparea claselor*

Clasele cu copii cu handicap locomotor şi clasele I trebuie amplasate pe cât posibil la parter.
Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru aceşti elevi clasele din care calea de evacuare până în exterior este cea mai scurtă.

#### *1.5 Planul general şi planurile pe etaje*

La parter, în locul cel mai vizibil (în apropierea intrării) se va amplasa dosarul cuprinzând planul general al şcolii şi planurile pe etaje, pe care se vor desena căile de evacuare şi salvare, echipamentele de alarmare, stingătoarele si hidranţii, precum şi alte instalaţii tehnice de protecţie (de exemplu: sisteme de evacuare a fumului, instalaţii de ventilaţie, etc.).

#### *1.6 Planul de alarmare şi evacuare*

Fiecare şcoală trebuie să-şi elaboreze propriul plan de alarmare şi evacuare. Acesta cuprindemăsurile organizatorice care trebuie luate în caz de pericol.
Lista cu numerele de telefon unde, în caz de urgenţă, pot se pot apela: serviciul public al pompierilor civili din localitate, pompierii militari (981/112), serviciul de ambulanţă şi alte servicii publice trebuie să fie amplasată lâng ă fiecare telefon din şcoală.
In prima săptămân ă de curs a anului şcolar toţi elevii vor fi instruiţi cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu. Pe parcursul anului şcolar, în cadrul orelor speciale, în baza programei de învăţământ, elevilor li se vor transmite cuno ştinţele generale în domeniul apărării împotriva incendiilor. în fiecare sală de clasă se vor afişa instrucţiunile pe care elevii şi profesorii trebuie să le cunoască şi să le urmeze în cazul declanşării alarmei de evacuare.
Profesorii au rolul de ai instrui pe elevi în ceea ce priveşte pregătirea generală în domeniul apărării împotriva incendiilor, cunoaşterea planului de alarmare şi evacuare şi a comportamentului pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu. La predarea acestor cursuri pot participa şi pompierii militari şi civili.

#### *1.7 Exerciţii de alarmare şi evacuare*

După instruire, cel târziu în a doua s ăptămân ă de curs din anul şcolar, trebuie să aibă loc primul exerciţiu de alarmare de evacuare. Exerciţiul de alarmare şi evacuare se execută în condiţiile cele mai dificile (de exemplu: unele coridoare şi/sau casa scării pline de fum). Elevii trebuie informaţi

corect cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu şi anumite pericole la care pot fi supuşi (de exemplu: să se deplaseze cât mai aproape de podea în înc ăperile cu fum; semnificaţia uşilorînchise ca protecţie contra propagării fumului şi căldurii; stingerea focului de pe hainele incendiate cu o altă haină sau prin rostogolire pe podea, interzicerea utilizării liftului în caz de incendiu).

**2. Comportament în caz de pericol**

***2.1 Alarmarea***

Directorul şcolii, profesorii sau personalul administrativ al şcolii poate declanşa alarma şi va anunţa forţele de intervenţie respectând principiul gradual. Evacuarea clădirii are întâietate stingerii incendiului.

***2.2 Evacuarea clădirii***

Elevii părăsesc clădirea sub supravegherea profesorului. Se vor utiliza căile de evacuare şi salvare fără pericole. Nu se vor lua alte obiecte (ghiozdane, obiecte de vestimentaţie, etc.). La părăsirea clasei, profesorul se va asigura că toţi elevii au ieşit din încăpere.

***2.3 Locul de adunare***

Elevii vor fi conduşi la locul de adunare dinainte stabilit pentru fiecare clasă. Profesorul face prezenţa şi anunţă rezultatul directorului şcolii sau responsabilului p.s.i. din şcoală.

***2.4 Informarea pompierilor***

Pompierii sunt întâmpina ţi de directorul şcolii (reprezentantul acestuia), care îi informează cu privire la:

-numărul şi locurile posibile din şcoală în care mai
suntpersoane,
-situaţia intrărilor, pe casele de scări şi pe coridoare,
-locul unde s-a produs incendiul şi propagarea acestuia,
-alte date solicitate de forţele de intervenţie.

## *3.8. REGULI ŞI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA CONSTRUCŢII PENTRU CULTURĂ*

### *3.8.1. Prevederi generale*

**Art. 76.** (1) Toate construcţiile de cultură se vor realiza cu respectarea prevederilor normelor tehnice de proiectare şi realizarea construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului;

(2) Instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire, ventilaţie, telecomunicaţii şi paratrăznet se vor realiza conform prevederilor normativelor specifice în vigoare:

(3) Pentru toate construcţiile de cultură se vor asigura căi de acces, de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu, conform reglementărilor tehnice specifice în domeniu;

(4) In cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu lăţimea de 3 m şi o înălţime de 3,5 m;

(5) Căile de acces, de evacuare şi de intervenţie şi pasajele se vor menţine în permanenţă libere, practicabile şi curate;

(6) Dotarea cu mijloace tehnice de intervenţie se va efectua cu respectarea normelor de dotare specifice, asigurându-se un minim prevăzut la art. 38, din prezentele reglementări.

### *3.8.2. Expoziţii şi muzee*

**Art. 77** (1) Amplasarea standurilor, vitrinelor şi panourilor se va face astfel încât c ăile de evacuare şi de circulaţie a publicului să fie în permanenţă libere;

(2) Vitrinele aflate pe căile de evacuare nu vor cuprinde exponate care se aprind uşor, ard violent sau prezintă pericol de explozie.

**Art. 78** (1) Elementele de structură ale panourilor şi standurilor se vor executa pe cât posibil din materiale incombustibile, iar lemnăria şi pânzeturile folosite vor fi ignifugate conform normativelor învigoare;

(2) Traseele circuitelor electrice care luminează standurile, panourile şi vitrinele nu vor fi amplasate în spaţiile de trecere a vizitatorilor sau direct pe elementele combustibile.

**Art. 79** (1) Circuitul vizitatorilor va fi indicat prin săgeţi, începând cu u şa de intrare în sălile de expunere pân ă la ieşire, circulaţia vizitatorilor va fi dirijată de către personalul de supraveghere;

(2) Se vor întocmi planuri de evacuare atât a vizit atorilor cât şi a exponatelor;

(3) Vizitatorii vor fi atenţionaţi şi supravegheaţi pentru a nu introduce substanţe inflamabile în muzee şi pentru a nu se fuma.

**Art. 80** (1) încălzirea sălilor de expunere se va face prin instalaţii de încălzire centrală, de condiţionare a aerului, iar în cazul că nu este posibil, numai prin sobe cu acumulare de căldură;

(2)[27] Se vor asigura spaţii de siguranţă a minimum 1 m între elementele sistemelor de încălzire şi obiectele de artă, manuscrise, ţesături etc.
**Art. 81.** (1) Instalaţiile electrice pentru iluminatul obiectelor expuse în vitrine şi panouri se vor realiza numai în tuburi din materiale incombustibile (oţel, ceramică);
(2) Documentele scrise pe diferite pergamente şi cele cu sigilii de ceară vor fi expuse în vitrine cu sistem de iluminat din exterior;
(3) în atelierele de restaurare, se va menţine permanent curăţenia, iar aparatele de călcat vor fi ţinute pe suporţi necombustibili.
**Art. 82.** - Depozitarea obiectelor de art ă ale muzeelor se va face în următoarele condiţii:
a) încăperile folosite numai în scopul păstrării şi depozitării documentelor muzeale vor fi separate prin pereţi şi uşi antifoc;
b) la aşezarea rafturilor în depozite se vor lăsa culoare de acces care în permanenţă trebuie să fie libere;
c)corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu capace de protecţie.

## *3.8.3. Arhive şi biblioteci*

**Art. 83.** (1) Spaţiile de depozitare a arhivei, precum şi fondul special al bibliotecilor se amenajează în construcţii sau încăperi rezistente la foc;
(2) Amplasarea depozitelor de arhivă şi ale bibliotecilor se face, de regulă, la nivelele inferioare ale construcţiilor, exceptând subsolurile sau demisolurile;
(3) Se interzice amenajarea depozitelor bibliotecilor şi arhivelor în următoarele situaţii:
a) în apropierea magaziilor cu substanţe combustibile ori explozive;
b) în mansardele, podurile, subsolurile şi demisolurile clădirilor;
c) în construcţii provizorii sau cele executate din materiale combustibile.
**Art. 84.** Se vor respecta următoarele reguli:
a) încăperile destinate pentru săli de lectură, camere de lucru, cercetare, conservare etc. trebuie să fie separate de spaţiile de depozitare a arhivei şi a fondului special al bibliotecilor prin elemente incombustibile rezistente la foc;
b) prin pereţii depozitelor, bibliotecilor şi arhivelor se interzice trecerea conductelor de gaze combustibile, a coşurilor şi canalelor de fum;
c) între corpurile de iluminat electrice cu incandescenţă şi materialele combustibile trebuie să asigure o distanţă de cel puţin 50 cm; pentru spaţii care adăpostesc mai mult de 100 m liniari de rafturi, circuitul pentru iluminat se acţionează din exteriorul spaţiilor respective; corpurile de iluminat vor avea capace de protecţie;
d) rafturile, fişetele, dulapurile, rastelele etc. trebuie să fie confecţionate din materiale incombustibile; cele combustibile se vor ignifuga conform prevederilor normativelor în vigoare;
**Art. 85.** în interiorul sălilor de lectură şi arhivelor se interzice:
a) folosirea focului deschis şi fumatului;
b) depozitarea lichidelor combustibile;
c) existenţa prizelor şi a tablourilor electrice;

## *3.8.4. Discoteci, baruri*

**Art. 86** (1) Pe căile de evacuare a persoanelor, finisajele trebuie să fie, de regulă, incombustibile; se admit pardoseli din lemn, mochete şi finisaje din folii de maximum 2 mm lipite pe suport incombustibil;
(2) în holurile de acces, se admite placarea cu lemn a pereţilor incombustibili luându-se m ăsuri necesare de protecţie (tratare cu substanţe ignifuge);
(3) Tavanele false, placările, tratamentele fonice şi termice, precum şi finisajele combustibile vor fi astfel montate şi protejate faţă de corpurile de iluminat, aparate electrice şi alte surse de încălzire, încât să nu fie posibilă aprinderea lor;
(4) Nu se vor utiliza abajururi combustibile la iluminatul semiobscur din discoteci şi săli de dans;
(5) în cazul folosirii pentru iluminatul local a lumân ărilor se vor lua măsuri de protecţie a acestora faţă de materialele combustibile prin suporturi incombustibile; suporturile vor fi fixate pentru a nu fi răsturnate la posibile manevre;
(6) în sălile unde este permis fumatul, se vor prevedea scrumiere pe fiecare masă, iar pentru sălile de dans acestea se vor amplasa la minimum 1,5 m de perdele, draperii etc.;

(7)[27] Se va asigura deschiderea uşoară a uşilor, în sensul fluxului de evacuare;
(8) Pe căile de evacuare nu se admit uşi false sau placate cu oglinzi.

### *3.8.5. Case de cultură*

**Art. 87** (1) Folosirea instalaţiilor electrice se va face după programul stabilit de către conducerea instituţiilor împreună cu personalul autorizat sau calificat;
Acţionarea aparatelor electrice se va face numai de către electricienii de serviciu, neaducându-se nici un fel de improvizaţii la instalaţii;
(2) După terminarea spectacolelor şi repetiţiilor, instalaţia electrică se va scoate de sub tensiune, cu excepţia circuitelor care alimentează circuitul obişnuit strict necesar şi cel de siguranţă;
(3) Toate corpurile de iluminat din scenă vor fi prevăzute cu carcase de protecţie; corpurile de iluminat din scenă vor fi amplasate la o distanţă de 1 m faţă de perdele, decoruri, recuzită;
**Art. 88** (1) în sălile de spectacol nu vor fi introduse scaune suplimentare; în acestea nu se permite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilit ă şi declarată;
(2) Covoarele folosite în săli, holuri, foaiere, scări, etc. vor fi bine fixate pe pardoseală pentru a nu împiedica evacuarea spectatorilor;
(3) In timpul spectacolelor uşile interioare şi exterioare de pe traseul de evacuare vor fi descuiate; ele trebuie să se deschidă spre exterior prin simpla apăsare pe mânerul de deschidere;
(4) Deasupra uşilor de ieşire din sălile de spectacole se instalează corpuri de iluminat cu inscripţia „IEŞIRE", alimentate prin circuitele iluminatului de si guranţă;
(5) Cablurile electrice folosite pe timpul programului în scenă vor fi ferite de surse de căldură.
**Art. 89.** (1) în scene se vor introduce numai decorurile şi recuzita necesară pentru spectacolul sau repetiţia din ziua respectivă;
(2) Intre decoruri şi pereţii scenei trebuie să existe o distanţă liberă de 1 m, iar între decoruri şi corpurile de iluminat, tablouri şi dozele instalaţiilor electrice de 0,75 m (1 m pentru proiectoare peste 500 W);
(3) Se interzice depozitarea sub scară sau în fosele pentru orchestră a diferitelor materiale şi decoruri.
**Art. 90** (1) Fumatul pe scenă se admite numai în măsura în care acţiunea spectacolului o cere; în această situaţie se vor asigura scrumiere necesare stingerii ţigărilor şi chibriturilor amplasate la minim 1,5 m de draperii, cortine, sau alte materiale combustibile;
(2) Se interzice introducerea în scenă a lichidelor inflamabile, cu excepţia necesarului strict cerut de acţiunea spectacolului cu respectarea indicaţiilor de la alin. (3);
(3) In cazul în care acţiunea spectacolului reclamă focuri, lumân ări, flăcării sau explozii se vor lua măsuri de siguranţă suplimentare pentru evitarea oricărui incendiu.
**Art. 91.** (1) în magazii, decorurile şi recuzita se păstrează pe grupe, asigurându-se accesul şi căile de evacuare;
(2) Decorurile vor fi aşezate în magazii la o distanţă de minim 30 cm de tablourile şi dozele electrice şi 50 cm faţă de corpurile de iluminat.
**Art. 92** (1) Este interzisă improvizarea instalaţiilor electrice în magaziile de decoruri;
(2) Corpurile de iluminat incandescente din magaziile pentru decoruri vor fi prevăzute cu globuri de protecţie şi grătare de protecţie împotriva loviturilor.

### *3.8.6. Circuri mobile*

**Art. 96** (1) înainte de amplasarea circului, terenul se va curăţa de vegetaţie uscată pe o suprafaţăcare să depăşească cu cel puţin 10 m perimetrul construcţiei;
(2) Amplasarea vagoanelor de circ, a menajeriilor şi a grajdurilor de animale se va face astfelîncât să nu împiedice evacuarea persoanelor şi accesul autospecialelor de incendiu;
(3) Elementele de construcţie combustibileţlemn, pânz ă, etc.) vor fi ignifugate;
(4) Se va asigura posibilitatea creării de deschideri pe 3 laturi a perimetrului circului;
(5) Instalaţiile electrice vor fi executate şi exploatate conform normelor în vigoare, curespectarea
prevederilor art. 47, alin (4) din prezentele norme;
(6) In spaţiul circului este interzis fumatul precum şi accesul publicului cu produse şi substanţeinflamabile sau cu alte mijloace ce pot produce incendii sau explozii;
(7) Punerea în funcţiune se supune, potrivit legii, autorizării privind apărarea

împotrivaincendiilor;
(8) După terminarea repetiţiilor şi spectacolelor se va executa o verificare amănunţită în toatepunctele
(inclusiv sub tribune);
(9) Furajele necesare pentru hrana animalelor vor fi aduse numai în cantităţi strict necesare;
(10) Se interzice cu desăvâr şire folosirea focului deschis în grajduri şi menajerii;
(11) Reglementarea focului deschis şi a fumatului se bazează pe prevederile punctului 3.2.8. din p prezentelenorme.

## *3.9. REGULIŞI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILORLA CONSTRUCŢIILE DE CULT: BISERICI, MÂN ĂSTIRI, SCHITURI, CASE DE RUGĂCIUNE ŞI ALTE CONSTRUCŢII DE CULT.*

**Art. 97.** In aceste spaţii se vor asigura următoarele:
a) cu prilejul serviciilor religioase se va pune în vedere participanţilor respectarea strictă amăsurilor de protecţie privind utilizarea lumân ărilor sau a altor obiecte cu flacără liberă sau foc deschis;
b) interzicerea accesului participanţilor în incintă peste capacitatea bisericii;
c) amplasarea unor suporturi metalice pentru depunerea lumân ărilor aprinse la o distanţă corespunzătoare de elementele combustibile din interiorul bisericilor;
d) la terminarea slujbei religioase lumân ările stinse se vor colecta în afara bisericii, în locuri special amenajate;
e) supravegherea permanentă, de către o persoană anume desemnată, a locurilor în care se utilizează focul deschis şi a sobelor; exploatarea sistemelor de încălzire pe toată durata funcţionării lor;
i) exploatarea sistemelor de încălzire se va efectua cu respectarea prevederilor art. 39-46, din prezentele reglementări;
f) interzicerea depozitării materialelor inflamabile ori combustibile în poduri şi balcoane ori amenajarea unor spaţii necorespunzătoare pentru păstrarea lor; focul deschis şi fumatul se vor reglementa conform art. 53 din prezentele reglementări;
g) instalaţiile electrice, de paratrăznet şi aparatele electrice de uz obişnuit se vor realiza şi exploata cu respectarea prevederilor de la art. 47; art. 51 şi art. 52 din prezentele reglementări;
h) dotarea lăcaşurilor de cult cu mijloace de detecţie, de semnalizare sau de stingere a incendiilor se va executa în conformitate cu normele de dotare specifice, cu respectarea minimului de dotare tehnică prevăzut la art. 38 din prezentele reglementări;
i) marcarea vizibilă a ieşirilor şi stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol, pentru evitarea producerii de accidente în rândul acestora ; se vor respecta corespunzător şi prevederile art. 76. alin. (1)- (6) din prezentele reglementări.

## *3.10. REGULI ŞI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA ARENE PENTRU SPORT*

**Art. 98** (1) La organizarea şi desfăşurarea întrecerilor sportive în aer liber organizatorul va asigura respectarea prevederilor înscrise în art. 74 al prezentelor reglementări;
(2) Exploatarea instalaţiilor utilitare ale arenelor de sport ale stadioanelor, ale sălilor de sport se va face cu respectarea prevederilor specifice din domeniu; se vor respecta de asemenea prevederile înscrise la punctul 3.13.2. al prezentelor reglementări;
(3)Accesul publicului se va limita strict la capacitatea proiectată pentru arena sportivă (stadion sau sală de sport);
(4) Se vor respecta cu stricteţe regulile şi măsurile privind anunţarea, alarmarea, evacuarea şi intervenţia specifice acestui tip de construcţii.

## *3.11. REGULI ŞI MĂSURI DE P.S.I. LA STRUCTURI DE PRIMIRE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ*

### *3.11.1. Spaţii pentru agroturism (cabane, campinguri)*

**Art. 99** (l)Amplasarea campingurilor se va face cu avizul organelor administrative, silvice, agricole, etc. pe raza cărora urmează a fi amplasate, asigurându-se totodat ă mijloacele şi materialele iniţiale, necesare preîntâmpin ării şi stingerii incendiilor;
(2) Suprafaţa campingurilor va fi delimitată prin împrejmuire;
(3) In păduri, campingurile se vor amplasa în spaţii deschise, respectându-se distan ţele care să nu prezinte pericol de incendiu, marcându-se cu indica toare de avertizare corespunzătoare;
(4) Se va marca şi fixa locul pentru amplasarea corturilor, parcarea autovehiculelor, locurile destinate focurilor deschise;
(5)Căsuţele vor fi amplasate astfel încât s ă se asigure o distanţă minimă de siguranţă la foc una faţă de cealaltă şi menţinerea liberă a acceselor pentru autospecialele de intervenţie în caz de intervenţie la incendii în interiorul campingului;
(6) Pe schemele de amplasare a căsuţelor se vor marca poziţiile stingătoarelor, pichetului p.s.i. şi a hidranţilor de incendiu;
(7) Limitele locurilor în care folosirea focului deschis şi a fumatului pot provoca izbucnirea incendiilor vor fi marcate prin indicatoare speciale de interzicere şi avertizare;
(8) Autovehiculele vor fi parcate în locuri special amenajate, dispuse astfel încât s ă asigure o uşoară şi rapidă evacuare în caz de incendiu;
(9) Resturile vegetale vor fi îndepărtate periodic din jurul căsuţelor.
**Art. 100.** (1) La cazarea în căsuţe, cabane din lemn se interzice:
a) depozitarea materialelor combustibile în apropierea căsuţelor;
b) pozarea instalaţiilor electrice direct pe materiale combustibile şi exploatarea acestora cu improvizaţii; folosirea siguranţelor electrice necalibrate, suprasolicitarea instalaţiei electrice;
c) utilizarea pentru încălzire a aparatelor electrice (radiatoare, calorifere cu ulei, radianţi) precum şi acelor care folosesc gazele drept combustibil;
d) fumatul în interiorul cabanelor sau vilelor pentru cazare;
e) parcarea autovehiculelor lâng ă căsuţele de cazare.
(2) Vilele şi căsuţele de cazare construite din materiale combustibile se vor proteja prin ignifugare conform normelor tehnice din domeniu.

### *3.11.2. Unităţi de alimentaţie publică (restaurante, pensiuni, cantine, bufete,baruri, bucătării)*

**Art. 101.** (1) în unităţile de alimentaţie publică se interzice cu desăvâr şire:
a) folosirea focului deschis, a maşinilor de gătit, a aparatelor electrice de orice fel, fără o supraveghere permanentă;
b) introducerea recipienţilor care pot provoca explozii şi a lichidelor combustibile în spaţiile de depozitare;
c)curăţirea pardoselilor din spaţiile de producţie sau de deservire cu produse petroliere;
d)blocarea căilor de acces şi evacuare sau a uşilor de pe aceste trasee, precum şi reducerea gabaritelor acestora;e) colectarea resturilor de ţigări în cutii de carton.
(2) Exploatarea instalaţiilor utilitare se va face cu respectarea prevederilor punctului 3.13.2. al prezentelor reglementări.
**Art. 102.** (1) în spaţiile de deservire se va asigura un număr suficient de scrumiere iar pe holuri scrumiere cu picior, amplasate la o depărtare de cel puţin 1,5 m de perdele şi draperii;
(2) Pentru evitarea aglomerării şi asigurării evacuării, în sălile de consumaţie se vor respecta numărul şi modul de amplasare a meselor şi numărul de locuri stabilite prin proiect;
**Art. 103** în bucătării şi laboratoare se interzice:

a) [27] utilizarea maşinilor de gătit, a plitelor de orice fel, fără respectarea indicaţiilor producătorului;
b) manevrarea necorespunzătoare a vaselor de gătit care să conducă la deversarea unor produse uşor combustibile;
e)stingerea cu apă a unor începuturi de incendiu la vasele cu grăsimi sau uleiuri;
f)curăţirea hotelor maşinilor de gătit prin ardere.
**Art. 104** (1) Folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor şi a aragazelor cu g.p.l. se va face cu respectarea strictă a regulilor de exploatare elaborate de producător;
(2) Maşinile de gătit, grătarele şi cuptoarele vor fi dotate cu hote prevăzute cu site de protecţie; aceste hote şi tubulaturile vor fi degresate săptămânal şi ori de câte ori este nevoie.
**Art. 105** Se va asigura dotarea cu minimum două stingătoare de incendii a fiecărui spaţiu, dar nu mai puţin de un stingător la suprafaţa de 200 m.p.

## *3.11. REGULI ŞI MĂSURI DE AP ARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA PARCAJE ÎN INTERIORUL LOCALITĂŢII*

**Art. 106** Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcarese emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
**Art. 107.** Prin excepţie de la art. 109 utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se stabileşte prin autorizaţie de construire de către organele abilitate de lege.
**Art. 108.** Suprafaţa parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiilor, de categoria localităţii în care sunt amplasate acestea conform normativelor specifice în domeniu.
**Art. 109** Pentru construcţiile care înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

## *3.12. REGULI ŞI MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA CIRCULAŢIA ŞI PARCAREA MIJLOACELOR AUTO PENTRU TRANSPORTUL MATERIALELOR PERICULOASE*

**Art. 110** Mijloacele auto pentru transportul materialelor periculoase, clasificate astfel conform legii, pot circula pe drumurile publice numai dacă sunt omologate pentru clasele de periculozitate a materialelor respective şi echipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor.
**Art. 111** Traseele şi programele admise pentru circulaţia mijloacelor auto care transportă mărfuri periculoase, locurile în care se permite staţionarea sau parcarea acestora, precum şi condiţiile privind amenajarea şi dotarea acestora cu mijloace p.s.i. se stabilesc prin reglementări specifice şi dispoziţii emise de agentul economic transportator cu avizul organelor abilitate de lege.
**Art. 112** Parcarea sau gararea mijloacelor auto pentru transportul materialelor periculoase în parcaje sau garaje publice ori în apropierea clădirilor publice şi de locuit este strict interzisă;
**Art. 113** Platformele de parcare se întreţin în perfectă stare de curăţenie, aruncarea pe acestea a bumbacului, câl ţilor sau cârpelor îmbibate cu ulei şi produse combustibile este interzisă.
**Art. 114** Este interzisă parcarea pe platformă a autocamioanelor care prezintă scurgeri de combustibil din instalaţia de alimentare.
**Art. 115** Este interzisă introducerea pe platformă a autovehiculelor:
a) încărcate cu material exploziv, inflamabil sau combustibil;
b) cu rezervor de combustibil fără capac sau fisurat;
c) cu toba de eşapament sau instalaţia electrică defectă.

# 3.13. REGULI ŞI MĂSURI DE AP ARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

## 3.14.1. Obligaţiile conducătorilor

**Art. 116** (1) Conducătorii întreprinderilor mici şi mijlocii au următoarele obligaţii:
a) organizează, potrivit dispoziţiilor legale şi a competenţei stabilite, activitatea de apărare împotriva incendiilor în unitatea pe care o conduce;
b) asigură fondurile necesare pentru aprovizionarea cu materiale şi mijloace tehnice de p.s.i
c) organizează şi asigură instruirea întregului personal din subordine privind cunoaşterea şi respectarea normelor de p.s.i., execută periodic exerciţii de alarmare;
d) asigură dotarea, conform normelor, a tuturor locurilor de muncă conform normelor cu mijloace de
stingere;
e) au obligaţia de a stabili pe teritoriul unităţii locurile în care utilizarea focului deschis şi fumatul sunt
restricţionate sau interzise.

(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică cumulativ cu obligaţiile prevăzute la art. 15 din prezentele reglementări, precum şi cu alte obligaţii prevăzute de lege.

## 3.14.2. Instalaţii utilitare

**Art. 117** (1) Toate instalaţiile utilitare (electrice, de gaze, de paratrăznet etc.) trebuie proiectate, executate şi exploatate, verificate, întreţinute şi reparate cu respectarea normativelor şi a altor prescripţii tehnice specifice în vigoare, ale căror prevederi se aplică în completarea prezentelor norme;
(2) Toate lucrările în legătură cu aceste instalaţii se vor executa numai de personal calificat şi autorizat;
(3) La exploatarea instalaţiilor utilitare se vor respecta prevederile art. 39-47, din prezentele reglementări;
**Art. 118** La realizarea şi exploatarea instalaţiilor electrice se vor respecta prevederile art. 47, şi art. 52 din prezentele reglementări.
**Art. 119** Realizarea, exploatarea, verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor de gaze se face de către persoane autorizate în condiţiile normativelor tehnice specifice din domeniu.
**Art. 120** Instalaţiile de ventilaţie se prevăd în toate situaţiile prevăzute de normativele tehnice specifice.
**Art. 121**(1) In încăperile în care există pericol de explozie sau incendiu nu se vor utiliza sisteme de încălzire cu foc deschis sau cu suprafeţe incandescente deschise; la utilizarea focului deschis se vor respecta corespunzător prevederile art. 53 din prezentele reglementări;
(2) Amplasarea şi exploatarea mijloacelor de încălzire (sobe de orice fel, instalaţii de încălzire centrală) se vor face conform prevederilor în vigoare; nu se admite utilizarea sobelor sau a altor aparate de încălzire improvizate sau neomologate;
(3) La exploatarea sobelor cu acumulare şi fără acumulare de căldură se vor respecta reguli înscrise la art. 42-46 din prezentele reglementări.

## 3.14.3. Reglementări

## specifice

## 1. Prelucrarea lemnului

**Art. 122** (1) In aceste spaţii este interzisă orice fel de activitate cu foc deschis (sudură etc.) fără permis de lucru cu foc;

(2) Instalaţiile electrice de forţă şi iluminat vor corespunde prevederilor normativului de
specialitate;

(3) încălzirea atelierelor de prelucrare a lemnului se recomandă a se face cu instalaţii de încălzire centrală; atunci când acest lucru nu este posibil se vor fo losi sobe obişnuite cu acumulare de căldură executate cu uşiţele de alimentare în exteriorul spaţiului; este interzisă folosirea sobelor fără acumulare de căldură şi a radiatoarelor electrice indiferent de tipul lor;

(4) Materialul lemnos nu va fi introdus în atelier decât în cantitatea necesar ă desfaşurăriiprocesului de producţie zilnic şi fără blocarea căilor de acces;
(5) Deşeurile, talaşul şi rumeguşul rezultate în procesul de producţie vor fi evacuate în mod continuu;
(6) Fumatul şi focul deschis sunt interzise;
(7) In secţiile de prelucrare a lemnului sunt interzise depozitarea transportul şi manipularea materialelor inflamabile sau explozive.

## *5. 3. Ateliere de reparaţii auto*

**Art. 123** (1) în clădirile şi construcţiile destinate acestei activităţi nu se vor introduce un număr de autovehicule mai mare decât capacitatea stabilit ă în proiect;
(2) Halele de întreţinere şi reparaţii trebuie prevăzute cu instalaţii de ventilaţie şi aerisire naturală pentru evacuarea vaporilor de benzină;
(3) Este interzis a se depozita sau păstra în interiorul atelierelor butoaie cu carburanţi, vopsele, diluanţi;
(4) Deşeurile combustibilile (uleiuri, unsori etc.) vor fi colectate în vase speciale şi vor fi arse sub supraveghere în locuri speciale;
(5) Se va asigura un autovehicul pentru evacuarea autovehiculelor aflate în reparaţii, în caz de incendiu şi se va întocmi un plan de evacuare;
(6) înainte de introducerea autovehiculelor pentru reparaţii se vor goli rezervoarele acestora; de asemenea se vor desface bornele de la acumulatoare.

## *4.Staţii de distribuţie carburanţi*

**Art. 124** în cazul staţiilor de distribuire a carburanţilor, datorită riscului mare de incendiu se impune respectarea următoarelor măsuri:
**a)** instruirea personalului angajat privind cunoaşterea şi respectarea normelor de protecţie împotriva incendiilor şi modul de acţiune pentru stingerea incendiilor;
**b)** întocmirea şi afişarea planurilor de evacuare, depozitare pentru familiarizarea clienţilor cu configuraţia spaţiilor;
**c)** menţinerea în perfectă stare de funcţionare a căilor de acces şi evacuare;
**d)** interzicerea folosirii instalaţiilor de iluminat şi încălzire cu defecte sau improvizaţii;
**e)** pe timpul efectuării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii la clădire şi instalaţii se vor respecta întocmai normele de protecţie împotriva incendiilor;
**f)** asigurarea în cantităţile şi calităţile prevăzute de norme a mijloacelor iniţiale de intervenţie, verificarea lor periodică potrivit instrucţiunilor producătorului;
**g)** întocmirea şi avizarea planului de intervenţie în caz de incendiu;
**h)** stabilirea prin dispoziţii scrise a reglementărilor privind fumatul, focul deschis, căile de acces, evacuare şi de intervenţie, gestionarea deşeurilor, transportul şi arderea deşeurilor;
**i)** stabilirea măsurilor specifice pentru sezonul rece şi perioadele caniculare, conform actelor normative în vigoare;
**j)** verificarea periodică a sistemelor de măsură şi control ale carburanţilor, opritoarelor de flăcări;
**k)** interzicerea colectării în bazine deschise, improvizate în incinta staţiei de distribuţie carburanţi a oricăror reziduuri de lichide combustibile;
**l)** îndepărtarea eventualelor scurgeri accidentale de carburanţi prin spălarea cu apă şi preluarea acestora în separatorul de produse petroliere;
**m)** interzicerea utilizării de către personalul benzinăriei a îmbrăcămintei, lenjeriei şi a altor obiecte sintetice, precum şi a încălţămintei care poate produce scântei prin lovire sau f recare, capabile să aprindă vaporii inflamabili;
**n)** neutilizarea pentru închiderea sau deschiderea robinetelor, a răngilor, ţevilor, cârligelor sau a

altor mijloace care pot produce scântei precum şi neutilizarea robineţilor care au neetanşeităţi.

# CAPITOLUL IV
# ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE INTERVENŢIE

## *4.1. SISTEME ŞI SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ*

**Art. 125** Sistemele de alimentare cu apă a maşinilor de incendiu se pot realiza: direct, în releu, în navetă şi mixt.

**Art. 126** (1) La alimentarea directă cu apă, maşinile de incendiu se amplasează la sursa de apă şi de aici refulează apa cu ajutorul pompelor prin furtunuri asupra focarului;

(2) La alimentarea directă trebuie avute în vedere distanţa dintre sursa de apă şi focar, ca şi diferenţa de nivel, cu cât distan ţa şi diferenţa sunt mai mari, cu atât pierderile de presiune sun t mai mari;

(3) Pentru transportul apei este necesar să se folosească linii de furtun cauciucat tip C sau tip B şi distribuitorul amplasat cât mai aproape de focar.

**Art. 127** (1) Alimentarea în releu este sistemul prin care refularea apei de la sursă la locul incendiului se face de la o maşină de incendiu la alta; ea se foloseşte atunci când distanţa de la sursa de focar este mai mare şi nu este posibilă alimentarea directă, fiind nevoie de regulă de 2-4 maşini;

(2) Distanţa maximă pân ă la care se poate folosi alimentarea în releu este în funcţie de numărul maşinilor de luptă de care dispune şi de cantitatea de furtun din dotare.

**Art. 128** (1) Alimentarea în navetă cu apă se utilizează în cazul în care distanţa de la incendiu pân ă la sursa de apă este prea mare şi nu dispune de furtun suficient pentm releu;

(2) Naveta este procedeul de alimentare cu apă care foloseşte, pentru transportul apei de la sursă la zona de lucru, cazanele maşinilor de incendiu;

(3) Pentru ca alimentarea cu apă în navetă să fie eficientă trebuie îndeplinite următoarele cerinţe: - să existe un număr suficient de autopompe cisterne cu cazane de capacităţi mari;

- să existe o autopompă puternică la sursa de apă, care să asigure umplerea cazanelor într-un timp minim (cel puţin 1000 l./min.).
- să permită circulaţia normală a maşinilor de incendiu pe drumurile de acces din sectorul de lucru la incendiu şi cel de alimentare;
- să fie bine organizat serviciul de ordine şi circulaţie;
- să se asigure în permanenţă o maşină în poziţia de lucru, una în aşteptare şi alta la alimentare (cerinţa minimă).

**Art. 129** (1) Alimentarea mixtă cu apă se organizează în special la marile incendii, când se concentrează pentru stingere un mare număr de maşini;

(2) Acest, mod de alimentare necesită folosirea simultană a mai multor sisteme de alimentare;

(3) Alegerea cuplului de sisteme depinde de distanţa dintre sursele de apă şi incendiu, de numărul maşinilor de incendiu şi de debitul necesar pentru stingere; de exemplu, se pot folosi simultan următoarele sisteme de alimentare: direct şi releu; direct şi navetă; releu şi navetă;

(4) In cazul adoptării modului de alimentare mixtă fiecare sistem din cadrul cuplului respectiv se organizează ca şi cum s-ar folosi singur.

**Art. 130** (1) Sursele de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenţie sunt de regulă sursele artificiale (bazine, hidranţi, fântâni etc.);

(2) în localităţile în care nu există reţele de hidranţi exteriori autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să amenajeze surse de alimentare cu apă (surse naturale - din lacuri, râuri, b ălţi).

**Art. 131** (1) La alimentarea din lacuri, râuri şi bălţi se vor asigura următoarele:

a) rampe special amenajate şi astfel întreţinute încât s ă poată fi utilizate în orice anotimp;

b) în locul în care se execută alimentarea, adâncimea lacului, râului sau b ălţii să fie minimum 50 cm., pentru a acoperi sorbul;

c) fundul lacului, râului sau b ălţii să fie pietros sau nisipos, iar dacă este acoperit cu mâl sau alge, sorbul va fi introdus într-un coş de nuiele şi aşezat pe un postament de scândur ă.

(2) Alimentarea din râuri se poate face de pe rampe , din vaduri sau de pe poduri;

(3) în cazul alimentării de pe poduri, distanţa de la oglinda apei şi pân ă la axul pompei nu va depăşi înălţimea de aspiraţie a maşinii respective, tubul de absorbţie se va racorda astfel încât s ă nu depăşească nivelul axului pompei, pentru a evita formarea golurilor de aer şi ruperea coloanei de apă;
(4) Atât la alimentarea din vad cât şi la alimentarea de pe rampă sau pod, sorbul va fi aşezat contra curentului apei;
(5) Alimentarea cu apă din sursele artificiale tip bazine sau fântâni se face cu respectarea regulilor de la alimentarea din sursele naturale, cu excepţia alin. (3) al articolului precedent.

## *4.2. SISTEMUL DE COMUNICARE, ANUNŢARE ŞI ALARMARE*

**Art. 132** Pentru anunţarea incendiilor pe întreg teritoriul localităţilor, se vor instala mijloace de semnalizare (acustică sau optică) mijloace care să asigure mobilizarea locuitorilor, salariaţilor şi a serviciilor publice de pompieri civili.
**Art. 133** Toate localităţile care au servicii de pompieri civili trebuie să dispună de un sistem de alarmare, anunţarea operativă a incendiilor la sediul formaţiei de intervenţie şi prim ajutor şi de alarmare a pompierilor voluntari, care sunt încadraţi pe utilaje de stingere din dotarea serviciilor; sediul formaţiei va dispune de un post telefonic racordat la reţeaua publică.
**Art. 134** Pentru zonele, spaţiile, clădirile sau instalaţiile tehnologice cu nivelul riscului ridicat, pentru
unităţile teritoriale de pompieri şi serviciile de pompieri civili din apropiere cu care s-au stabilit relaţii de colaborare în baza unor contracte sau convenţii, sistemul de legătură (telefon, semnalizare directă, radio etc.) se va stabili de comun acord.
**Art. 135** Unităţile social-economice care nu pot înfiinţa un serviciu propriu, vor avea asigurate mijloace de anunţare a serviciilor publice de pompieri din apropiere (în baza convenţiilor încheiate) şi
vor dispune de un post telefonic racordat direct la reţeaua publică pentru anunţarea acestora şi a unităţii judeţene de pompieri.
**Art. 136** (1) Construcţiile social-economice de orice tip, instalaţiile tehnologice şi alte amenajări (circuri, târguri, bâlciuri etc.) vor avea stabilit un sistem intern corespunzător de alarmare a persoanelor;
(2) Sistemul de alarmare trebuie să asigure recepţionarea semnalului de alarmare în toate punctele în care, în condiţiile normale se pot afla persoane, ţinând cont şi de zgomotul existent în aceea zonă.
**Art. 137** în funcţie de necesitate, de categoria de importanţă a construcţiilor, de nivelul riscului de incendiu se prevăd următoarele instalaţii de semnalizare şi alarmare ale incendiilor:
a) instalaţii de detectare automată a incendiilor;
b) instalaţii de anunţare a incendiilor la serviciul public pentru situaţii de urgenţă;
c) instalaţii de alarmare a membrilor serviciului;
d) instalaţii de avertizare a oamenilor asupra pericolului.
**Art. 138** Echiparea cu instalaţii de semnalizare automată a incendiilor este obligatorie pentru categoriile de construcţii şi instalaţii tehnologice prevăzute în reglementările tehnice specifice.
**Art. 139** Se interzice ca posturile telefonice de la care se anunţă pompierii în caz de incendiu să fie închise sau încuiate.
**Art. 140.** Cetăţenii, respectiv salariaţii vor fi instruiţi pentru a cunoaşte mijloacele de alarmare şi semnalizare în caz de incendiu, codul de semnale stabilit şi modul de anunţare.
**Art. 141** La centralele şi posturile telefonice, în încăperile ofiţerului de serviciu, ale personalului de pază şi la serviciile civile de pompieri se vor afişa la loc vizibil numărul de telefon al unităţii şi subunităţilor teritoriale de pompieri precum şi numerele telefoanelor personalului din conducere care trebuie anunţat în caz de incendiu.
**Art. 142** în cazul unor defecţiuni, pe timpul cât sistemul de alarmare este scos parţial sau total din funcţiune, se vor lua măsuri suplimentare de anunţare şi alarmare.
**Art. 143** Sistemele de alarmare, avertizare şi anunţare a incendiilor pot avea legături simple, duble sau triple; în compunerea acestora se folosesc următoarele mijloace:
- sonerii obişnuite sau polarizante;
- sirene, hupe, şi alte mijloace de avertizare sonoră;
- telefoane directe, cap la cap, conectate la centrala telefonică a obiectivului ori la centrala urbană;
- staţii radio, telefon fix, mobil sau portabil;
- instalaţii de alarmare şi de semnalizare a incendiilor;
- semnalizarea intrării în funcţiune a instalaţiilor automate de stingere, ori alte semnalizări optice;

- staţii de radio amplificare sau de radioficare;
- interfoane;
- televiziune în circuit închis.

## *4.3. ASIGURAREA POSIBILITĂŢILOR DE ACCES PENTRU AUTOSPECIALE DE INTERVENŢIE*

**Art. 144** Căile de acces şi de circulaţie la construcţiile şi instalaţiile de orice categorie trebuie astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcătuite şi marcate astfel încât s ă asigure evacuarea persoanelor, precum şi circulaţia şi orientarea rapidă a forţelor de intervenţie.
**Art. 145** (1) Asigurarea accesului şi a circulaţiei autospecialelor de intervenţie în incintele agenţilor economici şi ale instalaţiilor tehnologice, în zonele locuite, precum şi în localităţi este obligatorie conform
reglementărilor tehnice;
(2) In locurile prevăzute la alin. (1) trebuie să se asigure cel puţin un acces din drumurile publice (direct sau prin servitute) şi din drumurile exterioare, amenajat, marcat, întreţinut şi utilizabil în orice anotimp;
(3) Căile de acces şi de circulaţie se dimensionează potrivit reglementărilor tehnice pentru autovehiculele destinate traficului de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de interven ţie;
(4) In cazul construcţiilor de orice tip ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m;
(5) Accesele şi parcajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere, practicabile şi curate în permanenţă;
(6) Prevederea şi realizarea platformelor de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie şi de salvare de la înălţimi lâng ă construcţii, stabilite prin reglementări tehnice şi scenarii de siguranţă la foc, sunt obligatorii;
(7) Organizarea şi amenajarea căilor de acces pentru autospecialele de intervenţie la sursele de alimentare cu apă în caz de incendiu şi asigurarea folosirii acestora în orice anotimp, constituie o măsură de siguranţă obligatorie;
**Art. 146** (1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai în cazul în care caracteristicile
acceselor la drumurile publice permit intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor;
(2) In mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă.

## *4.4.* REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN CAZ DE INCENDIU

Art. **147**. (1) Construcţiile şi instalaţiile industriale, construcţiile civile, centrele populate trebuie să aibă asigurată alimentarea cu apă pentru stingerea din exterior a incendiilor, prin reţele de hidranţi exteriori, bazine, rezervoare în sistem combinat şi se realizează la:
a) construcţii închise de importanţă excepţională şi deosebite (A şi B), indiferent de volum;
b) construcţii şi ansambluri de construcţii civile cu mai mult de 2 niveluri şi volum construit mai mare de 5000 m.c.;
c) clădiri înalte, foarte înalte şi construcţii cu săli aglomerate;
d) construcţii subterane civile, de producţie, depozitare, parcaje şi garaje;
e) construcţii de producţie sau depozite cu volum mai mare de 5000 m.c.;
f) depozite deschise pentru materiale şi substanţe combustibile, cu aria mai mare de 2000 m.p.;
g) depozite cu stive înalte (peste 4 m înălţime);
(2) Asigurarea instalaţiilor de stingere a incendiilor din exterior nu este obligatorie la constmcţiile amplasate izolat (la mai mult de 500 m de zone construite)şi care nu sunt echipate cu instalaţii de alimentare cu apă, precum şi la incinte izolate de producţie sau depozitare cu arii sub 2000 m. p. şi care au construcţii de maximum 2 niveluri; în asemenea situaţii se recomandă asigurarea posibilităţilor de alimentare cu apă a pompelor mobile de intervenţie din surse naturale învecinate (râuri, lacuri, fântâni) sau din bazine.
**Art. 148** Hidranţii exteriori trebuie să permită deservirea punctelor sau obiectivelor ce trebuie protejate, considerând raza de ac ţiune a hidranţilor în raport cu lungimea furtunului:
a) maximum 120 m la reţelele la care presiunea asigură lucrul direct de la hidrant;
b) 150 m în cazul folosirii motopompelor şi 200 m în cazul folosirii autopompelor;

Art. **149** Echiparea cu hidranţi interiori a construcţiilor se asigură după caz la:

a) construcţiile închise din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită (A şi B);

b) construcţii publice, administrative şi sociale cu aria construită de cel puţin 600 m. p.;

c) clădiri înalte şi foarte înalte, precum şi construcţii cu săli aglomerate, indiferent de ariile construite şi numărul de niveluri;

d) construcţii de producţiei sau depozitare din categoria A, B sau C de pericol de incendiu (minimum 600 m.p.);

e) construcţii sau spaţii publice administrative, sociale, de producţie sau depozitare subterane, cu aria desfăşurată mai mare de 600 m.p.;

f) parcaje sau garaje subterane pentru mai mult de 20 autoturisme şi cele supraterane închise mai mult de 2 niveluri.

g) **Art. 150.** (1) Hidranţii interiori şi exteriori vor fi menţinuţi permanent în stare de funcţionare; în acest scop se verifică:

a) modul de manevrare a robinetelor;

b) starea furtunului să fie corespunzătoare astfel încât s ă nu cedeze la pornirea apei;

c) accesul la hidranţi să fie permanent liber;

(2) La hidranţii exteriori se va verifica în plus:

a) starea tehnică a cutiilor de protecţie;

b) gradul de etanşeitate a garniturilor;

c) existenţa indicatoarelor de poziţie.

**Art.151.** Persoanele care lucrează în încăperi prevăzute cu hidranţi interiori trebuie să cunoască modul de folosire a acestora.

**Art. 152.** Hidranţii interiori şi exteriori vor fi dotaţi cu accesoriile şi materialele necesare în caz de incendiu conform normativelor în vigoare.

## CAPITOLUL V
## ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE INFORMARE PUBLICĂ ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR

**Art. 153.** (1) Activitatea instructiv-educativă şi de informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor este o componentă principală a educaţiei populaţiei pe linia cunoaşterii şi respectării normelor de prevenirea şi stingere a incendiilor şi de popularizare permanentă a acestora;

(2) Prin activitatea instructiv-educativă şi de informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se înţelege acţiunea permanentă desfăşurată de factorii cu atribuţiuni pe această linie privind iniţierea în rândul popula ţiei a unor activităţi de cunoaştere şi aplicare în practică a normelor şi normativelor din domeniul apărării împotriva incendiilor, înlăturarea efectelor negative ale calamităţilor naturale sau catastrofelor;

(3) La nivelul municipiului activitatea instructiv-educativă şi de informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se desfăşoară sub directa coordonare a primarului localităţii, iar de îndeplinirea efectivă a sarcinilor pe această linie răspund persoanele împuternicite de acesta (cadrele tehnice cu atribuţiuni în domeniu); în cazul în care exist ă serviciul de specialitate (direcţie, serviciu,

compartiment, birou de relaţii cu publicul, etc.) şeful acestuia răspunde de aducerea la cunoştinţa opiniei publice a problemelor privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor pe teritoriul localităţii;

(5) La instituţiile şi agenţii economici de pe teritoriul municipiului, activitatea instructiv-educativă şi de informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se organizează şi se desfăşoară pe baza dispoziţiei (deciziei) conducătorilor .acestora; modul concret de desfăşurare a activităţii de instruire în domeniul p.s.i., procedurile, baza materială şi documentară sunt prevăzute în dispoziţiile de specialitate.

**Art. 154.** (1) Anual, la nivelul Consiliului Local se vor prevedea pe bază de calcul, fondurile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii instructiv-educativă şi de informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;

(2) Instituţiile şi agenţii economici de pe teritoriul municipiului, sunt obligaţi, conform legii, să-şi prevadă în planul de buget anual fonduri pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor care include şi informarea publică, instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, ce se desfăşoară în unităţile respective;

[27]**Art. 155.** Fondurile alocate pentru activitatea instructiv-educativă şi de informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor vor fi folosite şi pentru editarea de materiale cu tematică
p.s.i. (reviste, foi volante, afişe).

**Art.156.** In funcţie de situaţia concretă existentă şi de posibilităţile proprii de finanţare, consiliul local îşi va asigura dotarea cu materiale şi mijloacele necesare unei bune desfăşurări a activităţii instructiv- educativă şi de informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (mijloace audio-video, informatice etc.) care să sprijine desfăşurarea unei activităţi permanente pe această linie.

**Art. 157.** (1) O parte din fondurile alocate de Consiliul Local activităţii instructiv-educative şi de informare publică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor pot fi utilizate, conform legii, pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale pompierilor, ale concursurilor de elevi şi cadeţi „Prietenii Pompierilor" şi pentru premierea acestora;

## CAPITOLUL VIII
## DISPOZIŢII FINALE

**Art. 158.** (1) Controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor se exercită, potrivit legii, de către personalul compartimentelor de prevenire din cadrul serviciilor pentru situaţii de urgenţă, precum şi de alte persoane prevăzute de lege;

(2) Cadrele tehnice ale organelor administraţiei publice locale, precum şi personalul tehnic al agenţilor economici şi instituţiilor exercită atribuţiuni de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul p.s.i. în unitatea teritorial-administrativă, respectiv în unitatea care l-a desemnat în acest scop;

(3) Personalul anume desemnat, din cadrul serviciilor pentru situaţii de urgenţă controlează modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor instrucţiunilor şi măsurilor care privesc apărarea împotriva incendiilor în sectorul de competenţă.

**Art. 150.** Personalul serviciilor profesioniste şi voluntare cu atribuţiuni de îndrumare, control şi constatare a încălcărilor legii în domeniul apararii impotriva incendiilor, pe timpul îndeplinirii serviciului este învestit, conform legii, cu exerciţiul autorităţii publice.

**Art. 160.** (1) Activitatea de control a personalului privind prevenirea şi stingerea incendiilor, se execută inclusiv în unităţi şi locurile în care se află documente secrete de stat, sau se execută lucrări cu asemenea caracter, în condiţiile legii;

(2) In activitatea de control privind modul de aplicare a prevederilor legale în domeniu, personalul serviciilor pentru situaţii de urgenţă, în condiţiile legii şi cu respectarea dispoziţiilor legale, are dreptul:

a) să intre în orice incintă a unităţii economice, a instituţiilor publice ori private, a organizaţiilor social-politice;

b) să intre în locuinţa persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţământul acestora; în cazul în care se impune înlăturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vieţii, integrităţii fizice sau bunurilor unor persoane, consimţământul nu este necesar;

c) să preia pentru verificare planurile clădirilor din administrarea autorităţilor publice, instituţiilor, agenţilor economici şi persoanelor fizice;

d) să propună sistarea lucrărilor de construcţii, sau oprirea funcţionării sau utilizării uneiconstrucţii;

e) să solicite de la persoanele fizice şi juridice orice date, informaţii şi documente necesare îndeplinirii atribuţiunilor legale.

**Art. 161** Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de actele normative în vigoare din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, se fac de personalul serviciilor pentru situaţii de urgenţă cu atribuţii de îndrumare, control, şi constatare a încălcării legii în acest domeniu, anume desemnat, precum şi de alte organe abilitate de lege.

**Art. 168** Sancţiunile aplicabile în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt cele prevăzute de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor , cu modificarile si completarile şi de H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

ÎNTOCMIT,

INSPECTOR S.V.S.U

CIUREZEANU ALINA IOANA